Lageplan

Längsschnitt

Höhe OK Gelände (DHHN92):	0.04	0.02	0.02	0.07	0.13	0.19	0.25	0.20	0.11	0.02	-1.30	-1.48	-0.31	-0.22	-0.08	0.05	0.17	0.16	0.06
Höhe OK Fremdleitung (DHHN92):																			
Höhe OK Fremdleitung (unter GOK):																			
Höhe Bohrung (unter GOK):	-1.30	-1.39	-1.60	-2.02	-2.58	-3.13	-3.59	-3.84	-3.96	-4.00	-2.72	-2.53	-3.70	-3.79	-3.93	-4.06	-4.18	-4.17	-4.07
Länge :	157.67	155.28	153.00	150.00	147.00	144.00	141.00	138.00	135.00	132.09	129.40	129.00	126.48	123.88	120.35	117.00	114.00	111.00	108.00

Höhe OK Gelände (DHHN92):	-0.05	0.02	0.14	0.22	0.09	-0.08	0.05	0.20	0.21	0.04	-0.11	-0.08	0.11	0.29	0.45	0.24	0.11	-0.01	0.07
Höhe OK Fremdleitung (DHHN92):																			
Höhe OK Fremdleitung (unter GOK):																			
Höhe Bohrung (unter GOK):	-3.96	-4.03	-4.15	-4.23	-4.10	-3.93	-4.06	-4.21	-4.22	-4.05	-3.90	-3.93	-4.12	-4.30	-4.46	-4.25	-4.12	-4.00	-4.08
Länge :	105.00	102.00	99.00	96.00	93.00	90.00	87.00	84.00	81.00	78.00	75.00	72.00	69.00	66.00	63.47	60.00	57.00	54.00	51.00

Höhe OK Gelände (DHHN92):	0.22	0.37	0.32	0.13	-0.06	-0.23	-1.33	0.03	0.05	0.12	0.24	0.18	0.13	0.07	0.03	0.13	0.23	0.32	0.29
Höhe OK Fremdleitung (DHHN92):																			
Höhe OK Fremdleitung (unter GOK):																			
Höhe Bohrung (unter GOK):	-4.23	-4.38	-4.33	-4.14	-3.95	-3.78	-2.68	-4.04	-4.06	-4.11	-4.12	-3.86	-3.51	-3.07	-2.55	-2.08	-1.60	-1.40	-1.30
Länge :	48.00	45.00	42.00	39.00	36.00	33.57	32.22	29.49	29.21	27.00	24.00	21.00	18.00	15.00	12.00	9.00	6.00	3.32	0.00

Legende:

Stadt/Gem.	—·—	Freileitung	— · —	dauerhafte Flächeninanspruchnahme	🟨	Kabelachse	– – –
Gemarkung	—··—	Kabel	— —	temporäre Flächeninanspruchnahme	▨	Kabel im Schutzrohr	= = =
Flur	—···—	Rohrleitung	—-—-—	temporäres Durchleitungsbauwerk	▬	Kilometrierung	+++++ 0+100
Flurstück	──	Richtfunk	– – –	Abtrommelplatz mit Nummerierung	AP002		
Flurstücksnummer	35/6	Kreuzungsnummer	001			Längsschnitt	
Zaun		Leitungsbetreiber (gem. Anlage 4.1)	FM 43.61			Kabel-Eintritt-Austritt HDD-Bohrung	- - - - - -
Topografie / Fahrbahnrand		Bauwerksnummer (gem. Anlage 6.1)	15				

Anlage 12.6

NordLink
Abschnitt 12-Seemeilen-Grenze bis UW Wilster

Kreuzungen von Anlagen Dritter
Detailpläne Kreuzung kleine Gewässer II.Ordnung
Kreuzung Nr. 396, 399

Deckblatt

Planfeststellungsunterlage

Quelle: Ausführungsplanung HDD-Planung Kr. 396, 399 Bl.02
Dokument-Nr. NL-DR-CO-HDD-0157-Rev4
Generalplaner: NKT HVC GmbH

Ersteller-Zeichnungs-Nr:
NL-DR-CO-HDD-397-399_R.dwg

Aufgestellt:
Bayreuth, den 30.10.2019
DC Nordseekabel
GmbH & Co.KG (NOKA)

i. A. Christian
i.V.

Firma: G.E.O.S. Ingenieur-Gesellschaft mbH

Maßstab: 1:250

Einheit: Meter

	Datum	Name
Bearb.	10.2019	Weigt
Gepr.	10.2019	Legler
Norm		
Fachbereich		

Ind.	Änderung	Datum	Name

Urspr.:

Erstellt durch	Genehmigt von	Datum	Status	Blatt
G.E.O.S. Ing. mbH	NOKA DC Nordseekabel GmbH & Co.KG	28.10.2019 Erstelldatum 30.10.2019	G	02 von 02

Objektname
± 500-kV-HGÜ Interkonnektor Tonstad - Wilster

Titel
Kreuzung Nr. 396, 399