

110-kV-Leitung Flensburg - Weding LH-13-107

Lageplan B-Feld- magnet. Flussdichte

Ersatzneubau
Mast Nr. 16N - Mast Nr. 20N

B-Feld:

100,0µT	Grenzwert nach 26.BImSchV	Immissionsort	0,5µT
50,0µT		5,0µT	
20,0µT		2,0µT	
10,0µT		1,0µT	

Legende:

	Bauwerksnummer		Kreis
	Grundstücksordnungsnr.		Stadt/Gem.
	Flurstücksnummer		Gemarkung
	Abspannmast		Flur
	Tragmast		Flurstück
	Rückbau-Leitung		Grenze des Verfahrens

Planfeststellungsunterlage

Aufgestellt
Quickborn,
Schleswig-Holstein Netz AG

16.06.2020

i.H. von

eqos Energie	Deutschland GmbH Wölfenstraße 29 D-38640 Biberach Leitungsplanung	Maßstab 1 : 2.000	Einheit Meter
		Datum	Name
		Bearb. 10.06.2020	Lohmüller
		Gepr. 12.06.2020	Pötzsch
		Norm	DIN EN 50341-2-4: 2016
		Fachbereich	TL
Zust.	Änderung	Datum	Name
		Urspr.	

