Lageplan

Längsschnitt

Höhe OK Gelände (DHHN92):	0.59	0.60	0.61	0.62	0.63	0.67	0.70	0.74	0.75	0.58	0.51	0.51	0.38	-0.30	0.40	0.64
Höhe OK Fremdleitung (DHHN92):											-0.69	-0.49				-0.36
Höhe OK Fremdleitung (unter GOK):											-1.20	-1.00				-1.00
Höhe Bohrung (unter GOK):	-1.30	-1.38	-1.60	-2.05	-2.60	-3.08	-3.47	-3.77	-3.95	-3.86	-3.80	-3.80	-3.67	-2.99	-3.69	-3.93
Länge :	0.00	3.00	5.72	9.00	12.00	15.00	18.00	21.00	24.00	27.00	28.22	28.24	30.42	31.77	33.00	33.39

Höhe OK Gelände (DHHN92):	0.79	0.81	0.83	0.87	0.94	0.95	0.95	0.95	0.96	0.90	-0.10	0.85	0.90	0.89	0.87	0.85
Höhe OK Fremdleitung (DHHN92):		-0.40	-0.37	-0.13	-0.06		-0.25									
Höhe OK Fremdleitung (unter GOK):		-1.20	-1.20	-1.00	-1.00		-1.20									
Höhe Bohrung (unter GOK):	-4.08	-4.10	-4.12	-4.16	-4.22	-4.24	-4.24	-4.24	-4.25	-4.19	-3.19	-4.14	-4.19	-4.18	-4.16	-4.14
Länge :	33.61	33.79	33.95	34.19	34.59	34.68	34.93	36.00	38.36	38.71	40.62	42.10	45.00	48.00	51.00	54.00

Höhe OK Gelände (DHHN92):	0.82	0.80	0.77	0.73	0.67	0.61	0.56	0.51	0.46	0.41	0.40	0.42	0.45	0.47	0.50	0.52
Höhe OK Fremdleitung (DHHN92):																
Höhe OK Fremdleitung (unter GOK):																
Höhe Bohrung (unter GOK):	-4.11	-4.09	-4.06	-4.02	-3.96	-3.90	-3.85	-3.80	-3.75	-3.70	-3.69	-3.71	-3.74	-3.76	-3.79	-3.81
Länge :	57.00	60.00	63.00	66.00	69.00	72.00	75.00	78.00	81.00	84.00	87.00	90.00	93.00	96.00	99.00	102.00

Höhe OK Gelände (DHHN92):	0.54	0.56	0.56	0.57	0.58	0.59	0.58	0.56	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.54
Höhe OK Fremdleitung (DHHN92):		-0.44												
Höhe OK Fremdleitung (unter GOK):		-1.00												
Höhe Bohrung (unter GOK):	-3.83	-3.85	-3.85	-3.81	-3.69	-3.48	-3.15	-2.73	-2.22	-1.77	-1.60	-1.48	-1.33	-1.30
Länge :	105.00	107.97	108.08	111.00	114.00	117.00	120.00	123.00	126.00	129.00	130.58	132.00	135.00	136.05

Legende:

Stadt/Gem.	—·—	Freileitung	— · —	dauerhafte Flächen-inanspruchnahme	🟨	Kabelachse	— — —
Gemarkung	—··—	Kabel	— —	temporäre Flächen-inanspruchnahme	▨	Kabel im Schutzrohr	═ ═
Flur	—···—	Rohrleitung	—-–-—	temporäres Durch-leitungsbauwerk		Kilometrierung	┼┼┼┼┼ 0+100
Flurstück	——	Richtfunk	— — —	Abtrommelplatz mit Nummerierung	AP002		
Flurstücksnummer	35/6	Kreuzungsnummer	001			**Längsschnitt**	
Zaun		Leitungsbetreiber (gem. Anlage 4.1)	FM 43.61			Kabel-Eintritt-Austritt HDD-Bohrung	- - - - - -
Topografie / Fahrbahnrand		Bauwerksnummer (gem. Anlage 6.1)	15				

Statnett TenneT KFW

Anlage 12.9.3

NordLink
Abschnitt 12-Seemeilen-Grenze
bis UW Wilster

Kreuzungen von Anlagen Dritter

Niederspannungsleitungen

Kreuzung Nr. 329a

Deckblatt

Planfeststellungsunterlage

Quelle: Ausführungsplanung HDD-Planung Kr. 329a
Dokument-Nr. NL-DR-CO-HDD-0134-Rev4
Generalplaner: NKT HVC GmbH

Ersteller-Zeichnungs-Nr:
NL-DR-CO-HDD-315-370.dwg

Aufgestellt:
Bayreuth, den 30.10.2019
DC Nordseekabel
GmbH & Co.KG (NOKA)

i. A. Christian
i.V.

Firma
G.E.O.S. INGENIEUR-GESELLSCHAFT MBH

Maßstab: 1:250
Einheit: Meter

	Datum	Name
Bearb.	10.2019	Weigt
Gepr.	10.2019	Legler
Norm		
Fachbereich		

Ind.	Änderung	Datum	Name

Statnett TenneT KFW

Urspr.:

Erstellt durch	Genehmigt von	Datum	Status	Blatt
G.E.O.S. Ing. mbH	NOKA DC Nordseekabel GmbH & Co.KG	28.10.2019 Erstelldatum 30.10.2019	G	01 von 01

Objektname
± 500-kV-HGÜ Interkonnektor Tonstad - Wilster

Titel
Kreuzung Nr. 329a