Lageplan



Längsschnitt



Höhe OK Gelände (DHHN92):	-0.45	-0.50	-0.55	-0.57	-0.60	-0.64	-0.68	-0.79	-2.14	-0.85	-0.71	-0.73	-0.78	-0.83	-0.84	-0.88	-1.00	-1.05	-1.10	-1.17	-1.23	-1.28	-1.34	-1.32	-1.23
Höhe OK Fremdleitung (DHHN92):																		-2.05	-2.30						
Höhe OK Fremdleitung (unter GOK):																		-1.00	-1.20						
Höhe Bohrung (unter GOK):	-1.30	-1.30	-1.60	-1.82	-2.25	-2.90	-3.46	-3.95	-2.86	-4.35	-4.64	-4.87	-4.92	-4.91	-4.96	-4.87	-4.63	-4.40	-4.11	-3.52	-2.96	-2.31	-1.60	-1.33	-1.30
Länge :	0.00	3.00	5.97	7.24	9.00	12.00	15.00	18.62	20.51	22.33	23.72	27.00	28.78	30.00	33.00	36.00	39.00	41.40	43.99	48.00	51.00	54.00	57.00	59.00	63.34

Legende:

- Stadt/Gem.
- Gemarkung
- Flur
- Flurstück
- Flurstücksnummer 35/6
- Zaun
- Topografie / Fahrbahnrand
- Freileitung
- Kabel
- Rohrleitung
- Richtfunk
- Kreuzungsnummer 001
- Leitungsbetreiber (gem. Anlage 4.1) FM 43.61
- Bauwerksnummer (gem. Anlage 6.1) 15
- dauerhafte Flächeninanspruchnahme
- temporäre Flächeninanspruchnahme
- temporäres Durchleitungsbauwerk
- Abtrommelplatz mit Nummerierung AP002
- Kabelachse
- Kabel im Schutzrohr
- Kilometrierung 0+100

Längsschnitt

- Kabel-Eintritt-Austritt HDD-Bohrung

Anlage 12.9.6

NordLink
Abschnitt 12-Seemeilen-Grenze bis UW Wilster

Kreuzungen von Anlagen Dritter

Trinkwasserleitungen

Kreuzung Nr. 643

Deckblatt

Planfeststellungsunterlage

Quelle: Ausführungsplanung HDD-Planung Kr. 643
Dokument-Nr. NL-DR-CO-HDD-0229-Rev2
Generalplaner: NKT HVC GmbH

Ersteller-Zeichnungs-Nr:
NL-DR-CO-HDD-637-643.dwg

Aufgestellt:
Bayreuth, den 30.10.2019
DC Nordseekabel GmbH & Co.KG (NOKA)

Firma: G.E.O.S. Ingenieurgesellschaft mbH

Maßstab:	Einheit:
1:250	Meter

	Datum	Name
Bearb.	10.2019	Weigt
Gepr.	10.2019	Legler
Norm		
Fachbereich		

Ind.	Änderung	Datum	Name

Urspr.:

Erstellt durch	Genehmigt von	Datum	Status	Blatt
G.E.O.S. Ing. mbH	NOKA DC Nordseekabel GmbH & Co.KG	28.10.2019 Erstelldatum 30.10.2019	G	01 von 01

Objektname
± 500-kV-HGÜ Interkonnektor Tonstad - Wilster

Titel
Kreuzung Nr. 643