



Anlage 5
Blatt 41/67



380-kV-Leitung

Kreis Segeberg – Raum Lübeck

LH-13-328

Längenprofil

Neuplanung

Mast 46 – Mast 48

Maßstab der Längen 1:2000
 der Höhen 1:200

DIN VDE-Bestimmung	: 0210/DIN EN 50341-2-4; 04/2016 (Eiszone 2, Windzone 2)
Gestänge	: D-2-D-2015.3
Beseilung Leiterseil	: 2x3x4 565-AL1/72-ST1A (Finch), MZS=46.00N/mm ²
Erdseil	: –
Luftkabel/ sonstige Belegung	: 2x 264-AL3/24-A20SA, dhgl. zu L5
Kettenlänge	: DA= 6.50m (334kg); VK= 4.56m (195kg)
Seitliche Überhöhung	: 15.0 m rechts ----- oder links ----- aufgenommen

Planfeststellungsunterlage

Aufgestellt
Bayreuth, den
Tennet TSO GmbH

20.03.2020

i.V.  i.A. 

Planfeststellungsbehörde

Firma: SPIE SAG GmbH 	Maßstab: der Längen 1:2000 der Höhen 1:200	Einheit: Meter	
	Datum	Name	
	Bearb. 11.12.2018	Lipp	
	Gepr. 18.12.2019	Schulze	
	Norm EN 50341-2-4; 04/2016		
	Fachbereich LPG-N-OK		
			
Zust.	Änderung	Datum	Name
	Urspr.		