



- Vegetation dichter als 5.00m am Leiterseil
- Vegetation zwischen 5.00m und 8.50m zum Leiterseil
- Vegetation innerhalb des Schutzbereiches


Anlage 5
Blatt 42/67

380-kV-Leitung

Kreis Segeberg - Raum Lübeck

LH-13-328

Längenprofil

Neuplanung

Mast 48 - Mast 50

Maßstab der Längen 1:2000
der Höhen 1:200

DIN VDE-Bestimmung	: 0210/DIN EN 50341-2-4: 04/2016 (Eiszone 2, Windzone 2)
Gestänge	: D-2-D-2015.3 (M48, M49); D-2-E-2016.1 (M50)
Beseilung	: 2x3x4 565-AL1/72-S11A (Finch), MZS=46.00N/mm ²
Leiterseil	: -
Erdschl. / Luftkabel / sonstige Belegung	: 2x 264-AL3/24-A20SA, dhgl. zu LS
Kettlänge	: DA= 6.50m (334kg); VK= 4.56m (195kg)
Seitliche Überhöhung	: 15.0 m rechts ----- oder links ----- aufgenommen

Planfeststellungsunterlagen		Planfeststellungsbehörde												
Aufgestellt	Bayreuth, den 20.03.2020	Tennet TSO GmbH												
i.V.	<i>[Signature]</i>	i.A. <i>[Signature]</i>												
Firma: SPIE SAG GmbH	Maßstab: der Längen 1:2000 der Höhen 1:200	Einheit: Meter												
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Datum</th> <th>Name</th> </tr> <tr> <td>Bearb. 11.12.2018</td> <td>Lipp</td> </tr> <tr> <td>Gepr. 18.12.2019</td> <td>Schulze</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Norm EN 50341-2-4: 04/2016</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Fachbereich LPG-N-OK</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"></td> </tr> </table>			Datum	Name	Bearb. 11.12.2018	Lipp	Gepr. 18.12.2019	Schulze	Norm EN 50341-2-4: 04/2016		Fachbereich LPG-N-OK			
Datum	Name													
Bearb. 11.12.2018	Lipp													
Gepr. 18.12.2019	Schulze													
Norm EN 50341-2-4: 04/2016														
Fachbereich LPG-N-OK														
Zust.	Änderung	Datum												