

6.4 Sonstiges

Schutz vor unbefugtem Zutritt

Als Schutz vor unbefugten Personen wird die komplette Umspannanlage als abgeschlossene elektrotechnische Betriebsstätte gemäß DIN VDE 0105-100 mit einer Zuananlage versehen. Der Zutritt erfolgt durch Toranlagen.

Die gesamte Schaltanlage ist von einem mindestens 2m hohen Zaun umgeben, der gemäß DIN VDE 0101 errichtet wird. Warnschilder sind ringsum in genügender Menge angebracht. Die Betriebsgebäude sowie die Steuerzellen sind verschlossen. Systemskizzen der Zuananlage sind beigefügt.

Beim Betreten und Verlassen des Umspannwerks muss sich jede Person beim An- und Abmeldesystem der TenneT telefonisch registrieren.

Die Hauptschaltleitung in Lehrte hat Zugriff auf diese Datenbank und hat somit einen Überblick, wer sich in der Schaltanlage aufhält.

Anlagen:

- Anlagenzaun
- Toranlage
- Torpfosten