

Gefährdungsbeurteilungen für TenneT TSO GmbH, BZ (Betriebszentrum) Lehrte
Stand: 26.04.2018

| Nr. | Name | Betriebsstelle | Arbeitsbereich | Tätigkeit | Geändert |
|-----|--|----------------|----------------|---|------------------|
| 1 | Abfallsammelstelle.docx | BZ Le/Ba | NUX SG | Befüllen von Abfallcontainern, Abfallbehältern | 13.04.2018 09:15 |
| | Anschließen Betreiben | | | Bei notwendigem Anschluss einer mobilen NEA Herstellung der Leitungsverbindungen (Stromversorgung, Kommunikation) von der mobilen NEA zum Betriebsgebäude im UW. Inbetriebnahme NEA. | |
| 2 | Netzersatzanlage.docx | BZ Le/Ba | NUX SG | Betrieb und Überwachung NEA. | 25.07.2016 10:02 |
| 3 | Arbeiten an Batterien.docx | BZ Le/Ba | NUX SG | Instandhaltung, Wartung und Erneuerung von stationären Batterieanlagen | 24.03.2015 11:48 |
| 4 | Arbeiten an Druckluftverdichtern.docx | BZ Le/Ba | NUX SG | Instandhaltungs-, Wartungs- und Montagearbeiten an Druckluftverdichtern | 24.03.2015 11:49 |
| 5 | Arbeiten an elektrischen Hochspannungsanlagen und Geräten.docx | BZ Le/Ba | NUX SG | Montage-, Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten an elektr. Hochspannungsgeräten wie z. B. Transformatoren, Spulen, Drosseln, Kondensatoren, Leistungsschaltern, Wandlern und Trennern | 03.05.2016 15:02 |
| 6 | Arbeiten an Erdungsanlagen.docx | BZ Le/Ba | NUX SG | Erneuern, reparieren und kontrollieren von Erdungsanlagen. | 24.03.2015 11:50 |
| | Arbeiten an Gruben,Schächte,usw.docx | BZ Le/Ba | NUX SG | Montage, Demontage, Inbetriebnahme von Kabeln/Kabelanlagen einschließlich Wartung und Störungs-beseitigung. Inspektion und Entleeren der Ölauffanggruben. Regelmäßige Sichtkontrolle mit Abpumpen des Regen- oder Oberflächenwassers. Einstieg in Bauwerke zum Ablesen bzw. Wechseln von Zähleinrichtungen. | 03.05.2016 15:06 |
| 8 | Arbeiten an Kondensatoren.docx | BZ Le/Ba | NUX SG | Montage-, Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten an Kondensatoren. | 24.03.2015 12:01 |
| | Arbeiten an SF6-Anlagen.docx | BZ Le/Ba | xSU-MS | Im Zuge einer Störungsmeldung muss für die Aufklärung der Störung der Schaltanlagenraum von einem beschäftigten nach Freischaltung und Freigabe durch die Feuerwehr betreten werden. Dabei ist die Anlage in Augenschein zu nehmen und das Ausmaß der Störung festzulegen. | 21.02.2017 09:21 |
| 10 | Arbeiten an und in Kondensatoranlagen.docx | BZ Le/Ba | NUX SG | Montage-, Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten an elektr. Hochspannungsgeräten | 24.03.2015 12:03 |
| 11 | Arbeiten auf Leitern,Tritten,Gerüsten.docx | BZ Le/Ba | NUX SG | Anlege-, Stehleitern, Tritte, Gerüste im Gebäude und in der Freiluftanlage | 03.05.2016 15:06 |
| 12 | Arbeiten mit Fahrzeugkran.docx | BZ Le/Ba | NUX SG | Ladearbeiten mit dem am Fahrzeug angebauter Ladekran. | 24.03.2015 12:13 |
| 13 | Arbeiten mit Flurförderzeugen.docx | BZ Le/Ba | NUX SG | Bedienen und Warten der Fahrzeuge, Lade-, Mäh- und Transportarbeiten. | 24.03.2015 13:44 |

Gefährdungsbeurteilungen für TenneT TSO GmbH, BZ (Betriebszentrum) Lehrte
Stand: 26.04.2018

| | | | | | |
|----|--|----------|--------|--|------------------|
| 14 | Arbeiten mit Flüssigkeitsstrahlern.docx | BZ Le/Ba | NUX SG | Reinigung von Betriebsmitteln, Gebäudeteilen und Fahrzeugen | 24.03.2015 12:18 |
| 15 | Arbeiten mit Hubarbeitsbühne.docx | BZ Le/Ba | NUX SG | Arbeiten mit der Hubarbeitsbühne im Umspannwerk, im Bereich von Freileitungen u. ä. | 24.03.2015 12:20 |
| 16 | Arbeiten mit Hydraulikpressen.docx | BZ Le/Ba | NUX SG | Pressen mit Hydraulikpresse. | 24.03.2015 13:34 |
| 17 | Arbeiten mit stationären Krananlagen.docx | BZ Le/Ba | NUX SG | Arbeiten mit stationären Krananlagen | 24.03.2015 13:36 |
| 18 | Arbeiten mit trennenden zerspanenden schweißenden Geräten.docx | BZ Le/Ba | NUX SG | Bearbeiten von Material mit trennenden, zerspanenden und schweißenden Geräten. Auswechseln und Anbringen von Bauteilen. | 24.03.2015 13:38 |
| 19 | Arbeiten mit Winden, Hub- und Greifzügen.docx | BZ Le/Ba | NUX SG | Ziehen, Heben und Senken von Lasten | 24.03.2015 13:40 |
| 20 | Arbeiten mit Zwei-Komponenten-Vergußmasse.docx | BZ Le/Ba | NUX SG | Herstellen von Kabelverbindungen, Reparaturen an Kabeln. | 24.03.2015 13:42 |
| 21 | Arbeiten Ölabscheidern.docx | BZ Le/Ba | NUX SG | Inspektion, Wartung und Störungsbeseitigung der Ölabscheider (z. B. Funktionskontrolle, Entleerung des Ölabscheiders, Reinigung, Prüfung der Dichtheit, Feststellung der Schlammhöhe). | 20.07.2016 11:29 |
| 22 | Arbeiten Prüfen, Messen, Störungsbehebung.docx | BZ Le/Ba | NUX SG | Prüfen, Messen, Störungsbehebung inkl. Löten | 11.06.2015 12:35 |
| 23 | AuS.docx | BZ Le/Ba | NUX SG | Arbeiten unter Spannung (AuS) mit besonderen organisatorischen und technischen Maßnahmen | 24.03.2015 13:48 |
| 24 | Ausholzungsarbeiten.docx | BZ Le/Ba | NUX SG | Bewuchs im Schutzbereich kürzen bzw. entfernen, häckseln. | 24.03.2015 13:51 |
| 25 | Beseitigung von Mäusekot.docx | BZ Le/Ba | NUX SG | Mit Staubsauger absaugen oder Betriebsmittel, Böden, Schächte und Doppelböden feucht wischen sowie Entsorgung von Kadavern | 24.03.2015 13:53 |
| 26 | Betreten von Innenräumen nach Brandeinwirkung.docx | BZ Le/Ba | NUX SG | Inspektion nach Bandeinwirkung. Beseitigung von Brandrückständen, | 24.03.2015 14:03 |
| 27 | Bewegen auf Verkehrsflächen.docx | BZ Le/Ba | NUX | Gehen und Fahrradfahren auf Verkehrswegen. | 24.03.2015 14:06 |
| 28 | Büroarbeiten_Bildschirm.docx | BZ Le/Ba | NUX | Arbeiten am PC. Bürotätigkeiten, Besprechungen | 24.03.2015 14:08 |
| 29 | Erden und Kurzschließen mit Erdungsgarnituren.docx | BZ Le/Ba | NUX SG | Anbringen und Entfernen von Erdungsgarnituren aufgrund von Montagearbeiten unter Anwendung der 5 Sicherheitsregeln. Beispiele: Öffnen/Schließen von Stromschlaufen, Ausbau/Einbau von Stromwandlern. | 26.06.2015 11:32 |
| 30 | Fahrzeugbenutzung.docx | BZ Le/Ba | NUX | Führen des Fahrzeugs. Be-/ Entladen und Transportieren von Werkzeugen und Geräten. Sicherheitscheck am Fahrzeug und Anhänger. Betanken von Fahrzeugen und Arbeitsmaschinen. Ladung sichern. | 04.04.2017 14:01 |

Gefährdungsbeurteilungen für TenneT TSO GmbH, BZ (Betriebszentrum) Lehrte
Stand: 26.04.2018

| | | | | | |
|----|--|----------|---------|---|------------------|
| 31 | Kabel und Leitungen verlegen.docx | BZ Le/Ba | NUX SG | Kabelkanäle und –schächte aufdecken. Kabelzugarbeiten. Verlegung auf Pritschen und in Zwischenböden. Anschluss an Betriebsmitteln und Anlagen. Tiefbauarbeiten. | 04.04.2017 14:03 |
| 32 | KontrPrüfvorOrtbeiMaßnProj.docx | BZ Le/Ba | GSG-xSU | Kontrollen/Prüfungen vor Ort bei Maßnahmen/Projekten | 03.05.2016 14:57 |
| 33 | Lagerarbeiten.docx | BZ Le/Ba | NUX SG | Lagerarbeiten | 24.03.2015 14:22 |
| 34 | Lasten bewegen von Hand.docx | BZ Le/Ba | NUX | Anheben, transportieren / tragen und absetzen von Lasten per Hand. | 24.03.2015 14:26 |
| 35 | Montagearbeiten.docx | BZ Le/Ba | NUX SG | Montage- und Verdrahtungsarbeiten mit Montagewerkzeugen und -geräten | 20.01.2016 13:20 |
| 36 | Prüfungen nach DGUV Vorschrift 3.docx | BZ Le/Ba | NUX | Büro, Betriebsräume, Steuerzellen, usw. | 24.03.2015 14:32 |
| 37 | Tätigkeiten im UW Allgemein.docx | BZ Le/Ba | GSG-xSU | Allgemeine Tätigkeiten, z.B. Begehungen und Kontrollgänge | 31.01.2018 09:48 |
| 38 | Übersetzen mit Boot.docx | BZ Le | NUL SG | Einsatz eines Binnenmotorboots auf der Elbe zum Transfer von Mitarbeitern und Material | 24.03.2015 14:38 |
| 39 | Umgang mit Gefahrstoffgebinden.docx | BZ Le/Ba | NUX SG | Verarbeiten, verwenden und transportieren, ein- und auslagern, betanken und umfüllen von Gefahrstoffen. | 24.03.2015 14:39 |
| 40 | Verhalten im Umspannwerk im Brandfall.docx | BZ Le/Ba | NUX SG | Freischalten von Stromkreisen (5 Sicherheitsregeln). Feuerwehr-Einsatzleiter einweisen. Zufahrts- und Arbeitsbereiche der Feuerwehr zuweisen. Öffnen des UW-Tores für die Feuerwehr. Hinweis (wenn im Brandfall selber im UW): Nur Entstehungsbrände selber löschen (z. B. Betriebsmittel, Gebäude, Flächenbrand). Personenschutz steht über dem Schutz von Sachwerten. Ansonsten Notruf absetzen: Feuerwehr 112. | 24.03.2015 14:42 |
| 41 | Warn-Verbots-Gebotsschilder alt_neu.docx | BZ Le/Ba | NUX | Anwendung von Warn-, Verbot- und Gebotsschildern in Betriebsanlagen | 24.03.2015 14:43 |
| 42 | Winterdienst.docx | BZ Le/Ba | NUX | Schneeräumen mit Schneefräse, Schneepflug und sonstigen Geräten. | 24.03.2015 14:44 |