

# Koordinatenverzeichnis - Rückbau

Leitungsname  
**110-kV-Leitung Husum - Heide, LH-13-132**

Planfeststellungsunterlage

Anlage 7.4

geändert				geändert		
revidiert						
geprüft	30.09.2014	Hothmann	imp GmbH	gesehen		
bearbeitet	30.09.2014	Reuther	imp GmbH			
aufgenommen						
	<b>Datum</b>	<b>Name</b>	<b>Firma</b>	<b>Datum</b>	<b>Name</b>	



Bau Nr.	Betr. Nr.	Mast Masttyp	Koordinatensystem UTM 32		ESP ü. NN [m]	Feld- längen [m]	Leitungs- winkel DEG ° dezimal	Höhen- bolzen ü. NN [m]	Gemarkung	Flur	Flur- stück
			Rechtswert	Hochwert							
	6	WA100°-120° +0,0	507417.679	6035331.879	39.06		114.43		Mildstedt	2	72
	7	WA160°-180° +2,0	507428.914	6034938.445	44.37	393.59	168.94		Mildstedt	2	54
	8	T +2,0	507364.572	6034550.633	43.57	393.11	180.00		Mildstedt	3	16
	9	T +2,0	507304.501	6034189.398	42.85	366.20	180.00		Mildstedt	3	228
	10	T +2,0	507244.331	6033826.881	37.37	367.48	180.00		Mildstedt	3	53
	11	T +2,0	507181.776	6033450.798	36.53	381.25	180.00		Mildstedt	3	51
	12	T +0,0	507120.370	6033081.025	32.77	374.84	180.00		Südermarsch	5	105/1
	13	T +0,0	507060.765	6032722.365	32.26	363.58	180.00		Südermarsch	7	70
	14	T +0,0 +2,0	507001.042	6032362.957	34.43	364.34	180.00		Südermarsch	7	68
	15	T +0,0 +2,0	506938.965	6031989.322	34.39	378.76	180.00		Südermarsch	7	53
	16	T +2,0	506874.813	6031603.111	34.27	391.50	180.00		Südermarsch	7	46
	17	T +2,0	506814.751	6031241.460	34.11	366.60	180.00		Südermarsch	7	116
	18	T +4,0	506751.704	6030862.470	36.22	384.20	180.00		Südermarsch	7	121
	19	T +4,0	506685.868	6030465.293	36.56	402.60	180.00		Südermarsch	8	15
	20	T +4,0 +4,0	506623.854	6030092.246	39.84	378.17	180.00		Südermarsch	8	5
	21	T +2,0	506556.614	6029687.634	34.09	410.16	180.00		Koldenbüttel	6	40
	22	T +0,0	506505.071	6029377.254	32.22	314.63	180.00		Koldenbüttel	6	31
	23	T +0,0 +2,0	506444.424	6029011.845	34.64	370.41	180.00		Koldenbüttel	6	56
	24	WA140°-160° +0,0	506396.117	6028721.180	32.83	294.65	156.54		Koldenbüttel	6	69
	25	T +2,0	506482.433	6028375.616	34.55	356.18	180.00		Koldenbüttel	7	30/1
	26	T +0,0	506576.078	6028000.687	32.53	386.45	180.00		Koldenbüttel	7	12
	27	T +4,0	506665.200	6027644.034	36.63	367.62	180.00		Koldenbüttel	7	3
	28	T +4,0	506752.621	6027294.385	37.53	360.41	180.00		Koldenbüttel	8	31
	29	T +0,0	506843.373	6026931.356	33.09	374.20	180.00		Koldenbüttel	10	11
	30	T +8,0	506934.119	6026567.807	41.06	374.70	180.00		Koldenbüttel	10	28
	31	T +6,0	507033.376	6026170.342	38.55	409.67	180.00		Koldenbüttel	10	35/1
	32	T +4,0	507098.966	6025907.512	36.89	270.89	180.00		Friedrichstadt	2	19
	33	T +2,0 +4,0	507190.431	6025542.029	38.73	376.75	180.00		Drage	23	1
	34	KM100°-180° +0,0	507286.953	6025155.494	28.74	398.40	180.00		Drage	23	34

# Koordinatenverzeichnis - Rückbau

Leitungsname  
**110-kV-Leitung Husum - Heide, LH-13-132**

## Planfeststellungsunterlage

Anlage 7.4

geändert				geändert	
revidiert					
geprüft	30.09.2014	Hothmann	imp GmbH	gesehen	
bearbeitet	30.09.2014	Reuther	imp GmbH		
aufgenommen					

	Datum	Name	Firma	Datum	Name
					

Bau Nr.	Betr. Nr.	Mast Masttyp	Koordinatensystem UTM 32		ESP ü. NN [m]	Feld- längen [m]	Leitungs- winkel DEG ° dezimal	Höhen- bolzen ü. NN [m]	Gemarkung	Flur	Flur- stück
			Rechtswert	Hochwert							
	35	T +0,0	507370.060	6024822.563	33.36	343.15	180.00		Drage	22	5
	36	WA160°-180° +4,0	507439.416	6024545.139	37.51	285.96	163.08		Drage	22	7
	37	T +4,0	507421.728	6024193.455	34.53	352.13	180.00		Drage	22	19
	38	T +4,0	507405.131	6023865.827	34.46	328.05	180.00		Drage	22	16
	39	T +14,0	507387.803	6023522.774	44.97	343.49	180.00		Drage	36	61
	40	T +37,2	507373.363	6023235.672	67.54	287.46	180.00		Drage	36	59
	41	T +37,2	507351.818	6022807.995	67.87	428.22	180.00		St. Annen-Oesterfeld	1	17/1
	42	T +14,0	507337.013	6022513.661	44.34	294.71	180.00		St. Annen-Oesterfeld	2	26/2
	43	T +6,0	507319.004	6022153.906	36.96	360.21	180.00		St. Annen-Oesterfeld	2	111
	44	T +6,0	507300.422	6021784.625	36.40	369.75	180.00		St. Annen-Oesterfeld	2	65
	45	T +0,0	507284.444	6021468.050	30.61	316.98	180.00		St. Annen-Oesterfeld	2	53/2
	46	WA160°-180° +0,0	507271.720	6021217.411	33.45	250.96	174.80		St. Annen-Oesterfeld	2	75
	47	T +0,0 +2,0	507286.633	6020844.804	34.45	372.91	180.00		Kleve	3	1
	48	T +0,0	507301.481	6020473.164	32.11	371.94	180.00		Schlichting	1	5/5
	49	T +2,0 +2,0	507316.652	6020093.999	36.06	379.47	180.00		Schlichting	1	10/3
	50	T +0,0	507331.462	6019724.592	32.10	369.70	180.00		Schlichting	1	11/3
	51	T +0,0	507346.074	6019358.605	32.23	366.28	180.00		Schlichting	4	25/1
	52	T +4,0	507361.646	6018967.687	35.82	391.23	180.00		Schlichting	5	1/5
	53	T +4,0	507375.093	6018632.618	36.21	335.34	180.00		Schlichting	5	2/2
	54	WT165°-180° +0,0	507388.768	6018290.078	31.95	342.81	176.00		Schlichting	5	4/2
	55	T +0,0	507378.264	6017939.530	31.65	350.71	180.00		Schlichting	5	10/2
	56	T +0,0	507367.664	6017583.510	31.22	356.18	180.00		Schlichting	8	24/3
	57	T +2,0	507356.840	6017225.577	33.76	358.10	180.00		Schlichting	8	21
	58	T +2,0	507346.239	6016869.293	34.01	356.44	180.00		Schlichting	8	17/4
	59	T +6,0	507335.139	6016500.234	38.01	369.23	180.00		Fedderingen	1	1/1
	60	T +6,0	507324.563	6016148.228	38.10	352.16	180.00		Fedderingen	1	8/2
	61	T +6,0	507315.601	6015846.657	45.33	301.70	180.00		Fedderingen	1	16
	62	WA120°-140° +4,0	507304.242	6015467.272	39.63	379.56	131.05		Fedderingen	1	68
	63	T +0,0	507591.975	6015201.173	31.84	391.92	180.00		Fedderingen	6	21
	64	T +6,0	507882.615	6014932.628	39.38	395.71	180.00		Fedderingen	6	30/4
	65	T +6,0	508173.559	6014663.679	41.96	396.21	180.00		Fedderingen	6	73

# Koordinatenverzeichnis - Rückbau

Leitungsname  
**110-kV-Leitung Husum - Heide, LH-13-132**

Planfeststellungsunterlage

Anlage 7.4

geändert				geändert		
revidiert						
geprüft	30.09.2014	Hothmann	imp GmbH	gesehen		
bearbeitet	30.09.2014	Reuther	imp GmbH			
aufgenommen						
	<b>Datum</b>	<b>Name</b>	<b>Firma</b>		<b>Datum</b>	<b>Name</b>



Bau Nr.	Betr. Nr.	Mast Masttyp	Koordinatensystem UTM 32		ESP ü. NN [m]	Feld- längen [m]	Leitungs- winkel DEG ° dezimal	Höhen- bolzen ü. NN [m]	Gemarkung	Flur	Flur- stück
			Rechtswert	Hochwert							
	66	T +6,0	508455.353	6014403.333	43.34	383.65	180.00		Fedderingen	5	64/2
	67	T +8,0	508737.269	6014142.757	43.24	383.90	180.00		Fedderingen	3	39
	68	T +0,0	509023.754	6013877.880	37.00	390.17	180.00		Fedderingen	3	54
	69	WA140°-160° +0,0	509299.335	6013623.212	38.66	375.23	157.07		Fedderingen Wiernerstedt	4 3	24; 28 84
	70	T +0,0 +3,0	509449.312	6013291.420	43.89	364.11	180.00		Wiernerstedt	3	84
	71	T +0,0	509595.940	6012967.113	38.34	355.91	180.00		Fedderingen	4	20
	72	T +0,0	509727.052	6012676.849	35.51	318.50	180.00		Hägen	1	14
	73	WA100°-180° 26,00	509864.273	6012373.550	47.18	332.90	180.00		Hägen	2	33