



380-kV-Ltg. Husum Nord - Niebüll Ost
LH-13-321
Lage-/Bauwerksplan/
Grunderwerbsplan

Mast Nr. 054 - Mast Nr. 055, Mast Nr. 057 - Mast Nr. 058

Legende:

Masttyp	001 WA160-24,00	Mastnummer	002 T1-26,00
Bemessung des Schutzbereiches	1,50m 1,50m 1,50m 1,50m	Feldlänge	325,00m 325,00m
		Achse (Neubau)	
		äußeres Seil	
		Schutzbereich (dinglich gesichert)	
		Schutzbereichsbegrenzung	

Grenzen:

- 1 Eigentümerschlüssel
- 2 Kreis
- 3 Grundstücksordnungs-Nr.
- 4 Stadt/Gem.
- 5 Grundstücksnummer
- 6 Gemarkung
- 7 Flurstücksnummer
- 8 Flur
- 9 Abspannmast
- 10 Flurstück
- 11 Tragmast
- 12 Verfahrns-grenze
- 13 Verbandsgräber
- 14 nachrichtliche Darstellung

Rechtserwerb:

- 1 dauerhafte Flächenanspruchnahme durch 380-kV-Ltg. "dingliche Sicherung"
- 2 bauzeitliche Flächenanspruchnahme durch Neubau 380-kV-Ltg.
- 3 bestehende "dingliche Sicherung" durch 110-kV-Ltg. (entfällt)
- 4 bauzeitliche Flächenanspruchnahme durch Rückbau 110-kV-Ltg.
- 5 bestehende "dingliche Sicherung" 110-kV-Ltg./dauerhafte Flächenanspruchnahme durch Neubau
- 6 bauzeitliche Flächenanspruchnahme durch Provisorium 110-kV-Ltg.

Wasserhaltung:

- G 003 Grundwasserentnahmepunkt
- U 003 Übergabepunkt
- E 003 Einleitpunkt
- Rohrleitung, fliegend
- Wasserlauf, verrohrt, benutzt
- Wasserlauf, offen, benutzt

Planfeststellungsunterlage

Aufgestellt	15.01.2016
Bayreuth	Tennet TSO GmbH
i.V.	i.A.
Deitermann	Feuerstein
Maßstab	1:2000 Einheit Meter
imp GmbH im Neul 15 59823 Arnsberg-Gevenrop	
Datum	Name
Bearb. 15.01.2016	Nathusius
Gepr. 15.01.2016	Klaß
Norm	DIN EN 50341-3-4:01/2011
Fachbereich TL	
Zust.	Änderung
Datum	Name
Urspr.	