



Anlage 6.1
Blatt 6a/65



Neuplanung

Mast Nr. 76 – Mast Nr. 80a (110-kV-Bahnstromltg. Nr.0579)

Maßstab der Längen 1 : 2000
 der Höhen 1 : 200

DIN VDE-Bestimmung : DIN EN 50341-3-4: 01/2011 (Eiszone 2, Windzone 3)

Masttyp	: Bauart 86
---------	-------------

Leiterseil : 2x2 304-AL1/49-ST1A, HZS=90,0N/mm²

Erdseil : 1x 44-AL1/32-ST1A, dhgl. zu LS

sonstige Belegung : _____

Seitliche Überhöhung : 14,5 m rechts oder links aufgenommen

[illegible]

Aufgestellt

Bayreuth,
TenneT TSO GmbH

i.V. Dr. L. i.A. Dr. B.


 Deutschland GmbH
 Wolfentalstraße 29
 42699 Solingen

Energie	Lebensplanung
---------	---------------

				datum	name
			Bearb.	01.12.2014	poka

				Depi.	02.12.2014	17 / 18
				Norm	DIN EN 50341-3-4: 01/2011	

				FABRIS E&C	
				TARDAT	

[illegible]

Client	Relationship	Position	Region	On April