056
T1-32.00
VK
-402.79-
ES/LWL mit Vogelschutzmarkern
057
T1-32.00
VK
-377.00-
ES/LWL mit Vogelschutzmarkern
058
WA160-36.00
DA/
-398.53-
ES/LWL mit Vogelschutzmarkern
059
WA160-36.00
DA/
-402.10-
060
WA160-33.00
DA/
weiter siehe Blatt 20
weiter siehe Blatt 22
179.92 °
199.92 g
174.30 °
193.67 g
-15.00 NHN
Flur 10
Gmkg. Kropp
Gemeinde Kropp
Flur 11
Gmkg. Kropp
Gemeinde Kropp
Kabelschutzrohranl. mit einl. Lichtwellenleiter
GLT 001/000 GasLine
Fernmeldekabel Telekom
B77
v. Rendsburg
n. Kropp
220-kV-Ltg. Audorf-Flensburg, LH-13-205 (TenneT) - Rückbau
110-kV-Ltg. Audorf-Husum, LH-13-102 (HanseWerk AG) - Rückbau
220-kV-Leitung Audorf-Flensburg, LH-13-205 (TenneT) - Rückbau
110-kV-Leitung Audorf-Husum LH-13-102 (HanseWerk AG) - Rückbau
380-kV-Ltg. Audorf-Jardelund, LH-13-305 (TenneT)
ACKER
GRABEN
WIESE
KNICK
Acker
Wiese
Brachland
Graben wasserführend



Mast Nr.56+57

Mast Nr.58-60

Anlage 6.1
Blatt 21/65

380-kV-Ltg. Audorf - Flensburg Nr. 324

Längenprofil

Neuplanung

Mast Nr. 56 - Mast Nr. 60

Maßstab
der Längen 1 : 2000
der Höhen 1 : 200

DIN VDE-Bestimmung : DIN EN 50341-3-4: 01/2011 (Eiszone 2, Windzone 3)
Masttyp : DA-4-DE-2013.1
Beseilung 2x3x1 565-AL1/72-ST1A, MZS=46,0N/mm² (110-kV-Mitnahme HanseWerk AG, Trav.III, Ltg. Nr.102)
Leiterseil : 2x3x4 565-AL1/72-ST1A, MZS=46,0N/mm²
Erdseil :
Luftkabel/ sonstige Belegung : 2x LWL äquivalent zu 264-AL1/34-ST1A, dhgl. zu LS
Kettenlänge : 380-kV: DA = 6.50m (3000N); VK = 4.70m (1850N); 110-kV: DA = 2.80m (600N); VK = 1.77m (950N)
Seitliche Überhöhung : 14.5 m rechts — · — · — · — oder links — — — — — — aufgenommen

Planfeststellungsunterlage

Aufgestellt
Bayreuth,
TenneT TSO GmbH
12.12.2014
i.V.
i.A. Dr.

eqos Energie Deutschland GmbH
Wolfentalstraße 29
D-88400 Biberach
Leitungsplanung

Maßstab	Einheit
1 : 2000	Meter

	Datum	Name
Bearb.	01.12.2014	poka
Gepr.	05.12.2014	lp / neal
Norm	DIN EN 50341-3-4: 01/2011	
Fachbereich TL		

Zust.	Änderung	Datum	Name

Urspr.: