




Mast Nr.148


Mast Nr.149+150


Mast Nr.151+152

Anlage 6.1
Blatt 53/65

380-kV-Ltg. Audorf - Flensburg Nr. 324

Längenprofil

Neuplanung

Mast Nr.148 - Mast Nr. 152

Maßstab	der Längen	1 : 2000
	der Höhen	1 : 200

DIN VDE-Bestimmung : DIN EN 50341-3-4: 01/2011 (Eiszone 2, Windzone 3)

Masttyp : D-2-D-2013.4

Beseilung
Leiterseil : 2x3x4 565-AL1/72-ST1A, MZS=46,0N/mm²

Erdseil :

Luftkabel/
sonstige Belegung : 2x LWL äquivalent zu 264-AL1/34-ST1A, dhgl. zu LS

Kettenlänge : 380-kV: DA = 6.50m (3000N); VK = 4.70m (1850N)

Seitliche Überhöhung : 14.5 m rechts — · — · — · — oder links — — — — — aufgenommen

Planfeststellungsunterlage

Aufgestellt
Bayreuth,
TenneT TSO GmbH

12.12.2014

i.V.

i.A. Dr.

Deutschland GmbH
Wolfentalstraße 29
D-88400 Biberach
Leitungsplanung

Maßstab	Einheit
1 : 2000	Meter

	Datum	Name
Bearb.	01.12.2014	poka
Gepr.	05.12.2014	lp / neal
Norm	DIN EN 50341-3-4: 01/2011	
Fachbereich TL		

Zust.	Änderung	Datum	Name	Urspr.: