

1	Errichtung der 380-kV-Leitung Audorf-Flensburg/Handewitt, LH-13-324 Portal-Portal
2	Rückbau der 220-kV-Leitung Audorf-Flensburg, LH-13-205 Rückbau von M22 bis Portal
46	Provisorische Verlegung der 220-kV-Leitung Audorf-Flensburg, LH-13-205 M120-M124; Freileitungsprovisorium während Bauphase für Neubau LH-13-324, M127-M130

weiter siehe Blatt 46a (Anl.5.1)

Das Diagramm zeigt einen Querschnitt durch einen Schweißnahtanschluss. Die Naht ist in zwei Teile unterteilt, die mit 1 und 2 markiert sind. Teil 1 ist mit 'WA160-24,00' und 'Masstyp' beschriftet. Teil 2 ist mit 'T1-26,00' und 'Feldlänge' beschriftet. Die Naht ist in einen 'Schutzbereich' unterteilt, der durch eine gestrichelte Linie begrenzt ist. Die 'Begrenzung des Schutzbereiches' ist durch eine gestrichelte Linie mit einem Kreis markiert. Die 'Befähigung des Schutzbereiches' ist durch eine gestrichelte Linie mit einem Quadrat markiert. Die 'äußere Seite' ist durch eine gestrichelte Linie mit einem Quadrat markiert. Die 'Trassenachse' ist durch eine gestrichelte Linie mit einem Quadrat markiert. Die 'Feldlänge' ist mit '24,50' und '325,0' angegeben. Die 'Befähigung des Schutzbereiches' ist mit '17,00' und '17,00' angegeben. Die 'äußere Seite' ist mit '16,00' und '16,00' angegeben. Die 'Trassenachse' ist mit '16,00' und '16,00' angegeben.

Kreis: ———— . ————
Stadt/Gem.: — . ———— . ————
Gemarkung: ———— . . ————
Flur: ———— . . . ————
Flurstück: ————
FFH-Gebiet: ————
Grenze des Planfeststellungsverfahrens: ■■■■ ■■■■ ■■■■

①	Eigentümerschlüsselnr.
⑤	Grundstücksordnungsnr.
99	Flurstücksnummer
☒	Abspannmast
☐	Tragmast
	Rückbau 220-kV-Leitung

 dauerhafte Flächeninanspruchnahme
  bauzeitliche Flächeninanspruchnahme

 dauerhafte Flächeninanspruchnahme/ Kompensationsmaßnahmen
  Schlauchleitung/Wasserhaltung

Aufgestellt
Bayreuth, 04.12.2015
TenneT TSO GmbH

i.V. Dr. R. i.A. Dr. B.

eqos
Energie

Deutschland GmbH
Wolfentalstraße 29
D-88400 Biberach
Leitungslinien

Maßstab	Einheit
1 : 2000	Meter

01	Umpl. Ltg. Nr.324	23.11.2015	poka		Datum	Name
	Schutzgerüst erg	23.11.2015	poka	Bearb.	23.11.2015	poka
	Schlauchltg. erg.	23.11.2015	poka	Gepr.	01.12.2015	lp
	Eigenfömer geö.	23.11.2015	poka	Norm	DIN EN 50341-3-4: 01/2011	

	Fachbereich TL	
--	----------------	--



Zust.	Änderung	Datum	Name	Urspr.:
-------	----------	-------	------	---------

weiter siehe Blatt 45 (Anl.5.1)

weiter siehe Blatt 47 (Anl.5.1)

72 Baubedingte Grabenüberfahrt durch Metallplatten oder Holzbohlen erforderlich, ggf. temporäre Verrohrung (vgl. LBP Maßnahmennr. V9 / Konflikt K-N5)