

063a
WA140-42.00
/DA

-417.59-








064a
WA160-33
/DA

-310.32-


065a
T-32
VK

-278.68-

066a
WA160-33
DA/



Mast Nr. 64a+66a



Mast Nr. 63a

Mast Nr. 65a

Anlage 6.1
Blatt 26a/65



380-kV-Ltg. Audorf - Flensburg Nr. 324

Längenprofil

DECKBLATT

Neuplanung

Mast Nr. 63a - Mast Nr. 66a (380-kV-Ltg. Nr. 305)

Maßstab

der Längen 1: 2000
der Höhen 1: 200

DIN VDE-Bestimmung	: DIN EN 50341-3-4: 01/2011 (Eiszone 2, Windzone 3)
Masttyp	: D-2-D-2015-2-25 (Mast 963a), D-2-E-2017-1 verkürzte ES (Mast 064a-066a)
Beseilung	: 2x3x4 S65-AL/34-ST1A, M25=6,0N/mm ²
Leiteseil	: 1x 264-AL/34-ST1A, dhgl. zu LS
Erdschleife	: 2x LWL äquivalent zu 264-AL/34-ST1A, dhgl. zu LS
Luftkabel/sonstige Belegung	: 380-kV DA = 6,50m (3000N), VK = 4,70m (1850N)
Kettenlänge	: 17,5 m rechts oder links aufgenommen
Seitliche Überhöhung	: 17,5 m rechts oder links aufgenommen

Planfeststellungsunterlage

Aufgestellt: 04.12.2015
Bayreuth, Tennet TSO GmbH

IV. Dr. J. J. I.A. Dr. J. J.

Maßstab: 1: 2000
Einheit: Meter

Druckland GmbH
Drucklandstraße 24
D-8800 Biberach
Leitungsbereich

Druckland GmbH
Drucklandstraße 24
D-8800 Biberach
Leitungsbereich

Druckland GmbH
Drucklandstraße 24
D-8800 Biberach
Leitungsbereich