

098
WA160-36.00
DA/



Mast Nr.95 - Mast Nr. 98

Maßstab der Längen 1 : 2000
 der Höhen 1 : 200

DIN VDE-Bestimmung	: DIN EN 50341-3-4, 01/2011 (Erzürne 2, Windzone 3)
Masttyp	: D-2-D-2015 2 ES
Bezeichnung	: 2x3x4 565-AL/172-ST1A, MZS=4,6,0N/mm ²
Leiterseil	: _____
Erdsseil	: _____
Luffkabel/ sonstige Belegung	: 2x1xLW äquivalent zu 650-AL/173-ST1A, dghl. zu L5
Kettelängen	: 380-kV DA = 6,50m (3000N), VK = 4,70m (1850N)
Seitliche Überhöhung	: 14,0 m rechts - - - - - oder links - - - - - aufgeben

Planfeststellungsunterlage

Aufgestellt
Bayreuth, 04.12.2015
TenneT TSO GmbH

		Deutschland GmbH Wolfenstraße 29 D-88400 Biberach Werraplanung		Maßstab 1 : 2000		Einheit Meter	
01	Uepl. Ltg. Nr 324	23.11.2015	geka		Datum	Name	
	Uepl. M017	23.11.2015	geka	Bearb.	23.11.2015	poka	
				Gepr.	01.12.2015	ip	
				Norm	DIN EN 50341-3-4: 01/2011		
				Fachbereich TL			
							
				Taking power further			
Zust.	Änderungen	Datum	Name	Linse -			