



380-kV-Ltg. Audorf - Flensburg Nr. 324

# Längenprofil

DECKBLATT

Neuplanung

Mast Nr.94 - Mast Nr. 97a (380-kV-Ltg. Nr.305)

Maßstab

der Längen 1: 2000  
 der Höhen 1: 200

|                                 |   |                                                                                                                   |
|---------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DIN VDE-Bestimmung              | : | DIN VDE 0210/12.85                                                                                                |
| Masttyp                         | : | D-2-D-000/C2 (Mast 094 - 096); D-2-D-2013.4 (Mast 097a)                                                           |
| Beseilung                       | : |                                                                                                                   |
| Leiterseil                      | : | 2x3x4 565-AL1/72-ST1A, HZS=80,0N/mm <sup>2</sup>                                                                  |
| Erdseil                         | : | 2x Al/St 95/55, dhgl. zu LS                                                                                       |
| Luftkabel/<br>sonstige Belegung | : |                                                                                                                   |
| Kettenlänge                     | : | YK = 4.60m (2650N), VK = 4.20m (3600N) - (Mast 094 - 096)<br>DA = 6.50m (3000N); VK = 4.70m (1850N) - (Mast 097a) |
| Seitliche Überhöhung            | : | 14.5 m rechts — — — — — oder links — — — — — aufgenommen                                                          |

## Planfeststellungsunterlage

|                                             |            |
|---------------------------------------------|------------|
| Aufgestellt<br>Bayreuth,<br>TenneT TSO GmbH | 04.12.2015 |
| i.V.                                        | i.A. Dr.   |

|                                                                               |                    |            |      |                      |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|------|----------------------|---------------------------|
| Deutschland GmbH<br>Wolfentalstraße 29<br>D-88400 Biberach<br>Leitungsplanung |                    |            |      | Maßstab<br>1: 2000   | Einheit<br>Meter          |
| 01                                                                            | Umpl. 305 entfällt | 23.11.2015 | geka | Datum                | Name                      |
|                                                                               |                    |            |      | Bearb.               | 23.11.2015 poka           |
|                                                                               |                    |            |      | Gepr.                | 01.12.2015 lp/real        |
|                                                                               |                    |            |      | Norm                 | DIN EN 50341-3-4: 01/2011 |
|                                                                               |                    |            |      | Fachbereich TL       |                           |
|                                                                               |                    |            |      | Taking power further |                           |
| Zust.                                                                         | Änderung           | Datum      | Name | Urspr.:              |                           |