



380-kV-Ltg. Audorf - Flensburg Nr. 324

Längenprofil

DECKBLATT

Neuplanung

Mast Nr.97a - Mast Nr. 99a (380-kV-Ltg. Nr.305)

Maßstab der Längen 1 : 2000
 der Höhen 1 : 200

DIN VDE-Bestimmung	:	DIN EN 50341-3-4: 01/2011 (Eiszone 2, Windzone 3)
Masttyp	:	D-2-D-2015.3 2ES
Beseilung	:	
Leiterseil	:	2x3x4 565-AL1/72-ST1A, MZS=46,0N/mm ²
Erdseil	:	2x 264-AL1/34-ST1A, dhgl. zu LS
Luftkabel/ sonstige Belegung	:	
Kettenlänge	:	380-kV: DA = 6.50m (3000N); VK = 4.70m (1850N)
Seitliche Überhöhung	:	14.5 m rechts — — — — — oder links — — — — — aufgenommen

Planfeststellungsunterlage

Aufgestellt
 Bayreuth,
 TenneT TSO GmbH
 04.12.2015
 i.V. *[Signature]* i.A. Dr. *[Signature]*

eqos Energie Deutschland GmbH Wolfentalstraße 29 D-88400 Biberach Leitungsplanung				Maßstab 1 : 2000	Einheit Meter
01	Umpl. 305 entfällt	23.11.2015	geka	Datum	Name
				Bearb.	23.11.2015 poka
				Gepr.	01.12.2015 lp/real
				Norm	DIN EN 50341-3-4: 01/2011
				Fachbereich TL	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Urspr.:	