



380-kV-Ltg. Audorf - Flensburg Nr. 324

Längenprofil

DECKBLATT

Neuplanung

Mast Nr.100a - Mast Nr. 102 (380-kV-Ltg. Nr.305)

Maßstab der Längen 1 : 2000
 der Höhen 1 : 200

DIN VDE-Bestimmung	:	DIN VDE 0210/12.85
Masttyp	:	D-2-D-2013.4 (Mast 100a); D-2-D-000/C2 (Mast 101 - 102)
Beseilung	:	
Leiterseil	:	2x3x4 565-AL1/72-ST1A, HZS=82,2N/mm ²
Erdseil	:	2x Al/St 95/55, dhgl. zu LS
Luftkabel/ sonstige Belegung	:	
Kettenlänge	:	DA = 6.50m (3000N) - (Mast 100a); YK = 4.60m (2650N), VK = 4.20m (3600N) - (Mast 101 - 102)
Seitliche Überhöhung	:	14.5 m rechts - - - - - oder links - - - - - aufgenommen

Planfeststellungsunterlage

Aufgestellt
 Bayreuth,
 TenneT TSO GmbH
 04.12.2015
 i.V. *[Signature]* i.A. Dr. *[Signature]*

eqos Energie Deutschland GmbH Wolfentalstraße 29 D-88400 Biberach Leitungsplanung				Maßstab 1 : 2000	Einheit Meter
01	Umpl. 305 entfällt	23.11.2015	geka	Datum	Name
				Bearb.	23.11.2015 poka
				Gepr.	01.12.2015 lp/real
				Norm	DIN EN 50341-3-4: 01/2011
				Fachbereich TL	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Urspr.:	