



Längenprofil

DECKBLATT

Neuplanung

Maßstab der Längen 1: 2000
 der Höhen 1: 200

DIN VDE-Bestimmung	: DIN EN 50361-3-4: 01/2011 (Einzone 2, Windzone 3)
Masstyp	: D-2-0-2015 3 ZE5
Belegung	
Leitertseil	: 2x3xv 565-AL 1/72-5T1A, MZS=66,0N/mm ²
Erndseil	:
Luffkabel/ sonstige Belegung	: 2x LWL äquivalent zu 264-AL 1/34-5T1A, dghl zu L5
Kettentlänge	: 380-kV DA = 6,50m (380kV), VK = 4,70m (380kV)
Seitliche Überhöhung	: 15,1 m rechts - - - oder links - - - aufgenommen

Planfeststellungsunterlage

Aufgestellt
Bayreuth
Tennet TSO GmbH

04.12.2015

i.V. *P. J. J.* i.A. Dr. *M. J.*

EQOS
Energy Quality of Service

Druckhaus GmbH
Karlshausenstraße 29
D-98400 Bayreuth

Kraftstab Einheit
1 : 2000 Meter

Obj.	Obj. Lsg. Nr.	23.12.2015	23.12.2015	Datum	Name
01	U122	01/12/2015	01/12/2015	23.12.2015	01/12/2015

Beerb. 23.12.2015
Gep.: 01/12/2015
NDR DIN EN 50343-1 up to 01/2011

Fachbereich TL

tennet
Taking power further

Ust Änderung Datum Name Urspr.

Anlage 6.1
Blatt 48/65