

Mast Nr.148



Mast Nr.149+150



Mast Nr.151+152

Anlage 6.1
Blatt 53/65

TenneT
Taking power further

380-kV-Ltg. Audorf - Flensburg Nr. 324

Längenprofil

DECKBLATT

Neuplanung

Mast Nr.148 - Mast Nr. 152

Maßstab	der Längen	1 : 2000
	der Höhen	1 : 200

DIN VDE-Bestimmung	:	DIN EN 50341-3-4: 01/2011 (Eiszone 2, Windzone 3)
Masttyp	:	D-2-D-2015.3 2ES
Beseilung Leiterseil	:	2x3x4 565-AL1/72-ST1A, MZS=46,0N/mm²
Erdseil	:	
Luftkabel/ sonstige Belegung	:	2x LWL äquivalent zu 264-AL1/34-ST1A, dhgl. zu LS
Kettenlänge	:	380-kV: DA = 6.50m (3000N); VK = 4.70m (1850N)
Seitliche Überhöhung	:	14.0 m rechts — · — · — · — oder links — — — — — aufgenommen

Planfeststellungsunterlage

Aufgestellt
Bayreuth,
TenneT TSO GmbH

04.12.2015

i.V.

i.A. Dr.

eqos Energie
Deutschland GmbH
Wolfentalstraße 29
D-88400 Biberach
Leitungsplanung

				Maßstab 1 : 2000		Einheit Meter
01	Umpl. Ltg. Nr.324	23.11.2015	geka		Datum	Name
	Umpl. M150	23.11.2015	geka	Bearb.	23.11.2015	poka
				Gepr.	01.12.2015	lp/neal
				Norm	DIN EN 50341-3-4: 01/2011	
				Fachbereich TL		
				TenneT Taking power further		
Zust.	Änderung	Datum	Name	Urspr.:		