



380-kV-Ltg. Audorf – Flensburg Nr. 324

Längenprofil

DECKBLATT

Neuplanung

Mast Nr.168 – Mast Nr. 170

Maßstab	der Längen der Höhen	1 : 2000 1 : 200
---------	-------------------------	---------------------

DIN VDE-Bestimmung	:	DIN EN 50341-3-4, 01/2011 (Einzone 2, Windzone 3)
Maßtyp	:	D-2-D-2015.3 ZES
Beseitigung Leiterseil	:	2x3x+ 565-AL/H72-ST1A, M25+4.6,0n/m²
Erdschleif Luftkabel/ sonstige Belegung	:	2x LwL äquivalent zu 264-AL/H34-ST1A, dhgl. zu LS
Kettentlänge	:	380-kV DA = 6.50m (3000N), VK = 4.70m (1850N)
Seitliche Überhöhung	:	15.8 m rechts — — — — — oder links — — — — — aufgenommen

Planfeststellungsunterlage				
Aufgestellt Bayreuth, Tennet TSO GmbH		04.12.2015 I.A. Dr. <i>Mreyer</i>		
IV.		Maßstab 1 : 2000		
equis Energie		Einheit Meter		
Deutsches Erdgas- Wärmekontingents- GmbH 27 D-88400 Biberach Leiningerstraße		Datum 23.11.2015		
01	(Impl. Ltg. Nr.334, Impl. MW6, MW7)	23.11.2015	goka	Name joko
	(Impl. MW6, MW7)	23.11.2015	goka	Datum 01.12.2015
				In/Recht DIN EN 50334-3-4, 01/2011
Fachbereich TL				
				
Taking power further				
Zust.	Änderung	Datum	Name	Urspr.