



Tennet
Taking power further

380-kV-Ltg. Audorf - Flensburg Nr. 324

Längenprofil

DECKBLATT

Neuplanung

Mast Nr.170 – Mast Nr. 172

Maßstab der Längen 1: 2000
 der Höhen 1: 200

DIN VDE-Bestimmung : DIN EN 50341-3-4: 01/2011 (Eiszone 2, Windzone 3)

Masttyp : D-2-D-2015.3 2ES

Masttyp : D-2-D-2015.3 2ES

Beseilung	
-----------	--

Leiferseil : 2x3x4 565-AL1/72-ST1A, MZS=46,0N/mm²

Erdseil : _____

Luftkabel/
sonstige Belegung : 2x LWL äquivalent zu 264-AL1/34-ST1A, dhgl. zu LS

Kettenlänge : 380 kV, DA = 6,50m (3000N), VK = 4,70m (1850N)

Referenzgröße: $\frac{500 \text{ kg} \cdot 0,04 \text{ m}^3}{\text{m}^3} = 20 \text{ kg}$ (beide) $\frac{500 \text{ kg} \cdot 0,04 \text{ m}^3}{\text{m}^3} = 20 \text{ kg}$ (beide)

Seitliche Überhöhung : 15,8 m rechts — . — . — . — oder links — — — — — aufgenommen

[illegible]

Planfeststellungsunterlage

Aufgestellt	04.12.2015
Bayreuth	

TenneT TSO GmbH

i.V. i.A. Dr.

Deutschland GmbH	Maßstab	Einheit
------------------	---------	---------

eqos Deutschland GmbH
Wolfentalstraße 29
D-88400 Biberach

1 : 2000

Meter

Energie	Leistungsplanung		
---------	------------------	--	--

01	Umpk. Ltg. Nr.324	23.11.2015	geka		Datum	Name
	Umpk. M170 M171	23.11.2015	geka	Reach	23.11.2015	geka

				Gepr.	01.12.2015	lp/Neal
--	--	--	--	-------	------------	---------

				Norm	DIN EN 50341-3-4: 01/2011
				Ercheinisch IT	

				Fachbereich IV	

Zust.	Änderung	Datum	Name	Urspr.:
-------	----------	-------	------	---------
