



380-kV-Ltg. Audorf - Flensburg Nr. 324

Längenprofil

DECKBLATT

Neuplanung

Mast Nr.178 - POR Flensburg

Maßstab

der Längen 1 : 2000
 der Höhen 1 : 200

DIN VDE-Bestimmung	:	DIN EN 50341-3-4: 01/2011 (Eiszone 2, Windzone 3)
Masttyp	:	D-2-D-2013.4
Beseilung	:	2x3x4 565-AL1/72-ST1A, MZS=46,0N/mm ²
Leiterseil	:	2x3x4 565-AL1/72-ST1A, MZS=23,0N/mm ² (Mast 180 - Portal)
Erdseil	:	
Luftkabel/ sonstige Belegung	:	2x LWL äquivalent zu 264-AL1/34-ST1A, dhgl. zu LS
Kettenlänge	:	380-kV: DA = 6.50m (3000N)
Seitliche Überhöhung	:	14.5 m rechts — — — — — oder links — — — — — aufgenommen

Planfeststellungsunterlage

Aufgestellt Bayreuth, TenneT TSO GmbH	04.12.2015
i.V.	i.A. Dr.

eqos Energie Deutschland GmbH Wolfentalstraße 29 D-88400 Biberach Leitungsplanung				Maßstab 1 : 2000	Einheit Meter
01	Umpl. Ltg. Nr.324	23.11.2015	geka	Datum	Name
				Bearb.	23.11.2015 poka
				Gepr.	01.12.2015 lp
				Norm	DIN EN 50341-3-4: 01/2011
				Fachbereich TL	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Urspr.:	