| | | |
|---|---|---|
| NSP 31.3 | Niederspannungskabel A150 (Schleswig-Holstein Netz AG) Verlegetiefe ca. 0,40m - 1,00m | |
| FM 43.4 | Fernmeldekabel (Deutsche Telekom AG) | |
| W 0.3 | Wasserleitung (Betreiber privat) Lage ungenau | |
| NSP 0.1 | Niederspannungskabel (Betreiber privat) Lage ungenau | |
| MSP 31.3 | Mittelspannungskabel, 20kV Ltg. 61-050, A120/16 (Schleswig-Holstein Netz AG) Verlegetiefe ca. 0,40m - 1,00m | |
| W 38.4 | Trinkwasser-Transportleitung DN300 (Wasserverband Norderdithmarschen) Verlegetiefe ca. 0,80 - 1,20 m | |
| HSP 29.1 | Hochspannungsgleichstromkabeltrasse Büsum - Büttel 4 Leitungssysteme, Schutzstreifen 18m *Kabeltrasse geplant *LH-15-6005 SylWin alpha-Büttel (TenneT Offshore 7. Beteiligungsgesellschaft mbH) *LH-15-5001 HelWin alpha-Büttel (TenneT Offshore GmbH) *LH-15-6006 HelWin beta-Büttel (TenneT Offshore 9. Beteiligungsgesellschaft mbH) | |

## Legende:

### Grenzen:

Land, Kreis, Stadt/Gem., Zaun, Freileitung, Kabel

Gemarkung, Flur, Flurstück, Topografie, Rohrleitung, Richtfunk

Kreuzungsnummer 001

Flurstücks-Ordnungsnummer 1

Bauwerksnummer (gem. Anlage 6.1) 15

Flurstücksnummer 35/6

Eigentümer-Schlüsselnummer 2

Durchleitungsbauwerk

Abtrommelplatz mit Nummerierung AP001

### Trasse

Trassenachse

Schutzrohr / HD-Verfahren

Schutzrohr / offene Bauweise

Muffe mit Muffennummer (Muffe 01)

Kilometrierung (0+000, 0+100)

### Trasse

temporäre Zuwegung

temporäre Flächeninanspruchnahme (Arbeitsbereich 20m)

Trassenachse

dauerhafte Flächeninanspruchnahme (Schutzbereich 5m)

12.0 / 8.0

### Regelquerschnitt

20.00 Arbeitsbereich

5.00 Schutzbereich

8.00 / 12.00 / 0.70 / 1.60 / 0.40 / 0.20 / 0.60

ohne Maßstab

### Entwässerung

Wasserlauf, offen, benutzt

Wasserlauf, verrohrt, benutzt

Referenzpunkt Übergabe-/Einleitungsstelle mit Nummerierung: E 45.02, Ü 45.02

Statnett TenneT Taking power further KFW

Anlage 4.1

# NordLink
# Abschnitt 12-Seemeilen-Grenze bis UW Wilster

# Lage- und Grunderwerbsplan Landtrasse

km 2+860 — km 3+600

## Deckblatt

## Planfeststellungsunterlage

Quelle:

Ersteller-Zeichnungs-Nr: LAYOUT_LP_Bl.02-10_00000-06020-9-PÄ.dwg

Aufgestellt:
Bayreuth, den 31.08.2018
DC Nordseekabel GmbH & Co.KG (NOKA)
i.A. Christian [signature]
i.V. [signature]

Firma: G.E.O.S. Ingenieur-Gesellschaft mbH

Maßstab: 1:1000 — Einheit: Meter

| | Datum | Name |
|---|---|---|
| Bearb. | 08.2018 | Heinrich |
| Gepr. | 08.2018 | Legler |
| Norm | | |
| Fachbereich | | |

| Ind. | Änderung | Datum | Name |
|---|---|---|---|
| B | Aktual. Arbeitsbereich | 27.08.18 | Hei |
| A | Aktual. Arbeitsbereich | 02.06.14 | SBerg |

Urspr.:

| Erstellt durch | Genehmigt von | Datum | Status | Blatt |
|---|---|---|---|---|
| G.E.O.S. Ing. mbH | NOKA DC Nordseekabel GmbH & Co.KG | 27.08.2018 Erstelldatum 31.08.2018 | G | 07 von 83 |

Objektname: ± 500-kV-HGÜ Interkonnektor Tonstad - Wilster

Titel: Lage- und Grunderwerbsplan