Legende:

Grenzen:

Land — Gemarkung
Kreis — Flur
Stadt/Gem. — Flurstück
Zaun — Topografie
Freileitung — Rohrleitung
Kabel — Richtfunk

Kreuzungsnummer 001 — Flurstücksnummer 35/6
Flurstücks-Ordnungsnummer 1 — Eigentümer-Schlüsselnummer 2
Bauwerksnummer (gem. Anlage 6.1) 15 — Durchleitungsbauwerk
Abtrommelplatz mit Nummerierung AP001

Trasse

Trassenachse
Schutzrohr / HD-Verfahren
Schutzrohr / offene Bauweise
Muffe mit Muffennummer (Muffe 01)
Kilometrierung (0+000, 0+100)

Trasse

temporäre Zuwegung
temporäre Flächeninanspruchnahme (Arbeitsbereich 20m)
Trassenachse
dauerhafte Flächeninanspruchnahme (Schutzbereich 5m)
12.0
8.0

Regelquerschnitt

20.00 Arbeitsbereich
5.00 Schutzbereich
8.00
12.00
0.70
0.40
1.60
0.20
0.60
ohne Maßstab

Entwässerung

Wasserlauf, offen, benutzt
Wasserlauf, verrohrt, benutzt

Referenzpunkt Übergabe-/Einleitungsstelle mit Nummerierung: E 45.02, Ü 45.02

Gas 31.3	Gas-Hochdruckleitung DN100 St80 (Schleswig-Holstein Netz AG) Verlegetiefe ca. 0,80m - 1,20m
FM 31.1	Steuerkabel A-2YF(L)2Yb2Y 4x2x0,9/6x2x0,8 StIII (Schleswig-Holstein Netz AG) Verlegetiefe ca. 0,40m - 1,20m
HSP 29.1	Hochspannungsgleichstromkabeltrasse Büsum - Büttel 4 Leitungssysteme, Schutzstreifen 18m *Kabeltrasse geplant *LH-15-6005 SylWin alpha-Büttel (TenneT Offshore 7. Beteiligungsgesellschaft mbH) *LH-15-5001 HelWin alpha-Büttel (TenneT Offshore GmbH) *LH-15-6006 HelWin beta-Büttel (TenneT Offshore 9. Beteiligungsgesellschaft mbH)

Statnett TenneT Taking power further KFW

Anlage 4.1

NordLink
Abschnitt 12-Seemeilen-Grenze bis UW Wilster

Lage- und Grunderwerbsplan Landtrasse

km 3+600 — km 4+410

Deckblatt

Planfeststellungsunterlage

Quelle:

Ersteller-Zeichnungs-Nr: LAYOUT_LP_Bl.02-10_00000-06020-9-PÄ.dwg

Aufgestellt:
Bayreuth, den 31.08.2018
DC Nordseekabel GmbH & Co.KG (NOKA)
i.A. [signature]
i.V. [signature]

Firma: G.E.O.S. Ingenieurgesellschaft mbH

Maßstab: 1:1000
Einheit: Meter

Ind.	Änderung	Datum	Name
B	Aktual. Arbeitsbereich	27.08.18	Hei
A	Aktual. Arbeitsbereich	02.06.14	SBerg

	Datum	Name
Bearb.	08.2018	Heinrich
Gepr.	08.2018	Legler
Norm		
Fachbereich		

Statnett TenneT KFW
Urspr.:

Erstellt durch	Genehmigt von	Datum	Status	Blatt
G.E.O.S. Ing. mbH	NOKA DC Nordseekabel GmbH & Co.KG	27.08.2018 Erstelldatum 31.08.2018	G	08 von 83

Objektname
± 500-kV-HGÜ Interkonnektor Tonstad - Wilster

Titel
Lage- und Grunderwerbsplan