

1	Errichtung der 380-kV-Leitung Audorf-Flensburg/Handewitt, LH-13-324 Portal-Portal, 110-kV-MfH-Nrde 105-M07, 110-kV-MfH-Nrde 102 M28-M63
2	Rückbau der 220-kV-Leitung Audorf-Flensburg, LH-13-205 Portal-Portal, 110-kV-MfH-Nrde 105-M07
2	Neuanbindung der 110-kV-Leitung Abzweig Rendsburg/Nord, LH-13-102A Verbindung zwischen dem Abzweig ¹⁹⁹ (LH-13-324) und dem M02
26	Rückbau der 110-kV-Leitung Abzweig Rendsburg/Nord, LH-13-102A Durch Rückbau der Lg. LH-13-205 und Neubau der Lg. LH-13-324 wird M07 zurückgebaut
27	Neubau der 220-kV-Leitung Amdorf-Flensburg, LH-13-102A M95 (LH-13-302), Freileitungslänge 10,7 km (Längere der Bauphase LH-13-324)

- | | |
|----|---|
| 1 | Errichtung der 380-kV-Leitung Audorf-Flensburg/Handewitt, LH-13-324
Portal-Portal, 110-kV-MfH-Nrde 105-M07, 110-kV-MfH-Nrde 102 M28-M63 |
| 2 | Rückbau der 220-kV-Leitung Audorf-Flensburg, LH-13-205
Portal-Portal, 110-kV-MfH-Nrde 105-M07 |
| 2 | Neuanbindung der 110-kV-Leitung Abzweig Rendsburg/Nord, LH-13-102A
Verbindung zwischen dem Abzweig ¹⁹⁹ (LH-13-324) und dem M02 |
| 26 | Rückbau der 110-kV-Leitung Abzweig Rendsburg/Nord, LH-13-102A
Durch Rückbau der Lg. LH-13-205 und Neubau der Lg. LH-13-324 wird M07 zurückgebaut |
| 27 | Neubau der 220-kV-Leitung Amdorf-Flensburg, LH-13-102A
M95 (LH-13-302), Freileitungslänge 10,7 km (Längere der Bauphase LH-13-324) |

Das Diagramm zeigt einen Masttyp mit einem Schutzbereich und einer Feldlänge. Die Masttypen sind als WA160-24,00 und T1-26,00 gekennzeichnet. Die Masthöhe ist mit 24,50 m angegeben. Der Schutzbereich ist mit 3,25 m markiert. Die Feldlänge ist mit 16,00 m angegeben. Die Trassenachse ist ebenfalls eingezeichnet. Die Beschriftungen im Diagramm sind: Masttyp, Schutzbereichsbeschränkung, Schutzbereich, Feldlänge, Trassenachse, äußeres Seil, Bemalung des Schutzbereiches.

Kreis

Stadt/Gem.

Gemarkung

Flur

Flurstück

FFH-Gebiet

Grenze des

Ölwannebereichs

 dauerhafte Flächeninanspruchnahme
 bauzeitliche Flächeninanspruchnahme
 dauerhafte Flächeninanspruchnahme/
Kommunikations-Bohrung
 Schlauchleitung/Wasserhaltung

Aufgestellt
Bayreuth, 25.11.2016
TenneT TSO GmbH

eqos Energie	Deutschland GmbH Wolfentalstraße 29 D-88400 Biberach Leitungsplanung	Maßstab 1 : 2000	Einheit Meter
------------------------	---	-------------------------	----------------------

				Fachbereich TL	
					

				
Zust.	Änderung	Datum	Name	

Hinweise aus der Wasserwirtschaftlichen Unterlage Anlage 12:
Vorkehrungen zur bauzeitlich mobilen Wasserhaltung durch Saugwagen
und Auffangbehälter zur Errichtung der Masten 39 bis 40 (BW [1], LH-13-32)