

1	Errichtung der 380-kV-Leitung Audorf-Flensburg/Handewitt, LH-13-324 Portal-Portal, 110-kV-Mitnahme Nr.102 M55-M17; 110-kV-Mitnahme Nr.102 M52-M63
2	Rückbau der 220-kV-Leitung Audorf-Flensburg, LH-13-205 Portal UW Audorf – Portal UW Flensburg
28	Provisorische Verlegung der 220-kV-Leitung Audorf-Flensburg, LH-13-205 M55 (LH-13-205)/059 (LH-13-324)-M60 (LH-13-205)
29	Neubau der 110-kV-Leitung Audorf-Husum, LH-13-102 Rückgabe der LH-13-324 auf LH-13-102; Neubau und Anbindung des M59a an M63(LH-13-324) und an M60
30	Rückbau der 110-kV-Leitung Audorf-Husum, LH-13-102 Rückbau von M58 (LH-13-205)-M60
31	Provisorische Verlegung der 110-kV-Leitung Audorf-Husum, LH-13-102 M55(205) 059(324)-M60(102); Provisorium LH-13-324 von M60-M63 und Anschluss LH-13-102 an LH-13-324, M63(324) und M59a(102)
65	Provisorische Verlegung der 220-kV-Leitung Audorf-Flensburg, LH-13-205 M64 – M67, bauzeitl. Freileitungsvisorium während der Bauphase für den Neubau der Leitung Nr.324

Das Diagramm zeigt einen Querschnitt eines Schutzbereichs mit folgenden Beschriftungen und Werten:

- 1**: Kennzeichnung des ersten Bereichs.
- WA160-24,00**: Kennzeichnung des ersten Bereichs.
- 2**: Kennzeichnung des zweiten Bereichs.
- T1-26,00**: Kennzeichnung des zweiten Bereichs.
- Masttyp**: Beschriftung des ersten Bereichs.
- Feldlänge**: Beschriftung des zweiten Bereichs.
- Trassenachse**: Beschriftung der Trassenachse.
- 24,50**: Wert für die Feldlänge.
- 325,0**: Wert für die Feldlänge.
- 23,00**: Wert für die Feldlänge.
- 160,0**: Wert für die Feldlänge.
- Schutzbereich**: Beschriftung des Schutzbereichs.
- Schutzbereichsbegrenzung**: Beschriftung der Schutzbereichsbegrenzung.
- äußeres Se**: Beschriftung des äußeren Seils.
- Bemafung des Schutzbereichs**: Beschriftung der Bemafung des Schutzbereichs.

Kreis ——— ——— . ———
Stadt/Gem. — . ——— . ———
Gemarkung ——— . . ———
Flur ——— . . . ———
Flurstück —————
FFH-Gebiet —————
Grenze des ■■■ ■■■ ■■■
Planfeststellungsverfahrens

 dauerhafte Flächeninanspruchnahme
 bauzeitliche Flächeninanspruchnahme
 dauerhafte Flächeninanspruchnahme/
 Kompensationsmaßnahmen
  Schlauchleitung/Wasserhaltung

Aufgestellt
Bayreuth,
TenneT TSO GmbH

25.11.2016

i.V. *D. Jansen*

i.A. Dr. 

eqos
Energie

Maßstab	Einheit
1 : 2000	Meter

[illegible]

Zust.	Änderung	Datum	Name	Urspr.:
-------	----------	-------	------	---------

