


99a
WA120-39.00
DA/



Tennet
Taking power further

Längenprofil DECKBLATT Neuplanung

Mast Nr.97a – Mast Nr. 99a (380-kV-Ltq. Nr.305)

Maßstab der Längen 1: 2000
 der Höhen 1: 200

DIN VDE-Bestimmung	: DIN EN 50341-3-4, 01/2011 [Eiszone 2, Windzone 3]
Masttyp	: D-2-D-2015.3 2ES
Beseilung	
Leiterseil	: 2x3x4 565-AL1/72-ST1A, MZS+4,6,0N/mm ²
Erdsseil	: 2x 264-AL1/34-ST1A, dhgl. zu LS
Luftkabel/ sonstige Belegung	
Kettentlänge	: 380 +V, DA = 6,50m (3000N), VK = 4,70m (1850N)
Seitliche Überhöhung	: 16,0 m rechts — — — — — oder links — — — — — aufgenommen

Planfeststellungsunterlage

Aufgestellt Bayreuth, TenneT TSO GmbH	07.07.2017
---	------------

eqos Energie	Deutschland GmbH Wolfenfelstraße 29 D-88400 Biberach Leistungsplanung	Maßstab 1 : 2000	Einheit Meter
------------------------	--	-------------------------	----------------------

01	1. Planänderung	23.11.2015	geka		Datum	Name
02	2. Planänderung	21.11.2016	geka	Bearb.	03.07.2017	geka
03	Umpl. Lfg. 324	07.07.2017	geka	Gepr.	05.07.2017	poka
				Norm	DIN EN 50341-3-4: 01/2011	



Zust.	Änderung	Datum	Name	Urspr.
-------	----------	-------	------	--------