



380-kV-Ltg. Audorf - Flensburg Nr. 324

Längenprofil

DECKBLATT

Neuplanung

POR Handewitt - Mast Nr. 179 (110-kV-Ltg. Nr.107)

Maßstab

der Längen 1: 2000
der Höhen 1: 200

DIN VDE-Bestimmung	: DIN EN 50341-3-4: 01/2011 (Eiszone 2, Windzone 3)
Masttyp	: UW Handewitt; 1; A-2-E-2007.1(Mast 001); DA-4-DE-2015.x_2ES(Mast 179)
Beseilung	: 2x3x1565-AL1/72-ST1A, MZS=23,0N/mm ² (POR - Mast 001)
Leiterseil	: 2x3x1565-AL1/72-ST1A, HZS=46,0N/mm ² (Mast 001 - 179)
Erdseil	: 64-AL1/34-ST1A
Luftkabel/ sonstige Belegung	:
Kettenlänge	: DA = 2.50m (1000N), DA = 2.80m (600N)
Seitliche Überhöhung	: 16.5 m rechts — — — — — oder links — — — — — aufgenommen

Planfeststellungsunterlage

Aufgestellt Bayreuth, TenneT TSO GmbH	25.11.2016
i.V. <i>[Signature]</i>	i.A. Dr. <i>[Signature]</i>

eqos Energie				Deutschland GmbH Wolfentalstraße 29 D-88400 Biberach Leistungsplanung		Maßstab 1 : 2000		Einheit Meter	
01	1. Planänderung	23.11.2015	geka		Datum		Name		
02	Umpl. Gestänge	21.11.2016	geka	Bearb.	21.11.2016		poka		
				Gepr.	23.11.2016		lp		
				Norm	DIN EN 50341-3-4: 01/2011				
				Fachbereich TL					
									
Zust.	Änderung	Datum	Name	Urspr.:					