


Flur 28
Gmkg. Kropp
Gemeinde Kropp
110-kV-Leitung Audorf - Husum
LH-13-102 (SH Netz AG) - Rückbau
Flur 15
Gmkg. Kropp
Gemeinde Kropp
110-kV-Ltg. Audorf-Husum LH-13-102
(SH Netz AG) - Rückbau
Flur 14
Gmkg. Kropp
Gemeinde Kropp
380-kV-Ltg. Audorf-Flensburg
LH-13-324 (TenneT) - Neubau
Acker
165.60°
184.00g




Mast Nr.63 (324)


Mast Nr.59a


Mast Nr.60+61

Anlage 6.1
Blatt 23a/65

380-kV-Ltg. Audorf - Flensburg Nr. 324

Längenprofil

DECKBLATT

Neuplanung

Mast Nr. 63 (324) - Mast Nr. 61 (110-kV-Ltg. Nr.102)

Maßstab
der Längen 1 : 2000
der Höhen 1 : 200

DIN VDE-Bestimmung : DIN EN 50341-3-4: 01/2011 (Eiszone 2, Windzone 3)
Masttyp : DA-4-DE-2015.3 DH (Mast 063) A-2-E-2007.1 (Mast 059a); A-2-D-003 (Mast 060+061)
Beseilung Leiterseil : 2x3 565-AL1/72-ST1A, MZS=46,0N/mm² (Mast 063-059a) 2x3 Al/St 185/32, MZS=44,7N/mm² (Mast 059a-061)
Erdseil : 1x 264-AL1/34-ST1A, dhgl. zu LS (Mast 063-059a); 2x Al/St 44/32, dhgl. zu LS (Mast 059a-061)
Luftkabel/ sonstige Belegung :
Kettenlänge : DA = 2.80m (600N) (Mast063-324); DA = 2.50 (1000N) (Mast059a); DH = 1.80m (765N) (Mast060-061)
Seitliche Überhöhung : 17.8 m rechts – · — · — · – oder links — — — — — aufgenommen

Planfeststellungsunterlage

Aufgestellt
Bayreuth,
TenneT TSO GmbH

25.11.2016

i.V. D. Jonass i.A. Dr. Bott

Deutschland GmbH
Wolfentalstraße 29
D-88400 Biberach
Leitungsplanung

				Maßstab 1 : 2000		Einheit Meter
01	1. Planänderung	23.11.2015	geka		Datum	Name
02	Umpl. M063	21.11.2016	geka	Bearb.	21.11.2016	poka
				Gepr.	23.11.2016	lp
				Norm	DIN EN 50341-3-4: 01/2011	
				Fachbereich TL		
Zust.	Änderung	Datum	Name	Urspr.:		