

063a
WE140-42.00
/DA

-417.59-
ES/LWL mit Vogelschutzmarkern







064a
WE160-27
/DA

-310.31-
ES/LWL mit Vogelschutzmarkern

065a
T-32
VK

-278.68-
ES/LWL mit Vogelschutzmarkern

066a
WA160-27
DA/



Anlage 6.1
Blatt 26a/65

380-kV-Ltg. Audorf - Flensburg Nr. 324

Längenprofil
DECKBLATT
Neuplanung

Mast Nr.63a - Mast Nr. 66a (380-kV-Ltg. Nr.305)

Maßstab

der Längen 1: 2000
der Höhen 1: 200

DIN VDE-Bestimmung	: DIN EN 50341-3-4: 01/2011 (Ersatzne 2, Windzone 3) D-2-D-2015.3 ZES (Mast 063a) D-2-E-2016.1 (Mast 064a-066a)
Masttyp	: 2x3x4 S65-AL V72-ST1A, MZS=6,0N/mm²
Beseilung	: 1x 264-AL V34-ST1A, dthgl. zu LS
Leiterteil	: 2x LWL äquivalent zu 264-AL V34-ST1A, dthgl. zu LS
Luftkabel/sonstige Belegung	: 380-kV DA = 6.50m (3000N) (Mast 064a-066a) 380-kV DA = 6.50m (3000N) (Mast 063a), VK = 4.10m (1850N)
Kettenlänge	: 19.1 m rechts oder links aufgenommen
Seitliche Überhöhung	: 19.1 m rechts oder links aufgenommen

Planfeststellungsunterlage

Aufgestellt
Bayreuth,
TenneT TSO GmbH

25.11.2016

LV Dr. J. J. J. I.A. Dr. J. J. J.

Dr. J. J. J. Dr. J. J. J.

Dr. J. J. J. Dr. J. J. J.

Dr. J. J. J. Dr. J. J. J.

Dr. J. J. J. Dr. J. J. J.

Dr. J. J. J. Dr. J. J. J.