
Mast Nr.162


Mast Nr.163+164


Mast Nr.165


Mast Nr.166

Anlage 6.1
Blatt 57/65

TenneT
Taking power further

380-kV-Ltg. Audorf - Flensburg Nr. 324

Längenprofil

DECKBLATT

Neuplanung

Mast Nr.162 - Mast Nr. 166

Maßstab der Längen 1 : 2000
der Höhen 1 : 200

DIN VDE-Bestimmung : DIN EN 50341-3-4: 01/2011 (Eiszone 2, Windzone 3)

Masttyp : D-2-D-2015.3 2ES

Beseilung
Leiterseil : 2x3x4 565-AL1/72-ST1A, MZS=46,0N/mm²

Erdseil :

Luftkabel/
sonstige Belegung : 2x LWL äquivalent zu 264-AL1/34-ST1A, dhgl. zu LS

Kettenlänge : 380-kV: DA = 6.50m (3000N); VK = 4.70m (1850N)

Seitliche Überhöhung : 16.0 m rechts — · — · — · — oder links — — — — — aufgenommen

Planfeststellungsunterlage

Aufgestellt
Bayreuth,
TenneT TSO GmbH

25.11.2016

i.V. D. Jonass
i.A. Dr. Bolly

eqos Energie
Deutschland GmbH
Wolfentalstraße 29
D-88400 Biberach
Leitungsplanung

Maßstab 1 : 2000
Einheit Meter

Zust.	Änderung	Datum	Name
01	1. Planänderung	23.11.2015	geka
02	Umpl. M163	21.11.2016	geka
	M162 Masttyp geä.	21.11.2016	geka

	Datum	Name
Bearb.	21.11.2016	poka
Gepr.	23.11.2016	lp
Norm	DIN EN 50341-3-4: 01/2011	
Fachbereich TL		

TenneT
Taking power further

Urspr.: