



Anlage 6.1
Blatt 60/65



380-kV-Ltg. Audorf - Flensburg Nr. 324

Längenprofil

DECKBLATT

Neuplanung

Mast Nr.170 – Mast Nr. 172

Maßstab	der Längen	1: 2000
	der Höhen	1: 200

DIN VDE-Bestimmung	: DIN EN 50341-3-4, 01/2011 (Eiszone 2, Windzone 3)
Masttyp	: D-2-D-2015.3 ZES
Beseilung	
Leiterseil	: 2x3x4 565-AL1/72-ST1A, MZS=46,0N/mm²
Erdsseil	:
Luftkabel/ sonstige Belegung	: 2x LWL äquivalent zu 264-AL1/34-ST1A, dthgl. zu L5
Kettenlänge	: 380-kV, DA = 6,50m (3000N), VK = 4,70m (1850N)
Seitliche Überhöhung	: 15,8 m rechts — — — — — oder links — — — — — aufgenommen

Planfeststellungsunterlage

Aufgestellt
Bayreuth, 25.11.2016
TenneT TSO GmbH

i.V. D. Jansen i.A. Dr. B. K. J.

		Deutschland GmbH Wolfenstraße 29 D-88400 Biberach Leistungsplanung		Maßstab 1 : 2000	Einheit Meter
01	1. Planänderung	23.11.2015	geka		
02	Umpl. M172	21.11.2016	geka	Bearb. 21.11.2016 Gepr. 23.11.2016 Norm DIN EN 50341-3-4: 01/2011 Fachbereich TL	Datum Name poka lp

					 Tennet Taking power further
Vorst.	Änderung	Datum	Name	Ursach.	

