Pass für Maststandort	Mast-Nr.	Masttyp
	140	**T1-41,00**

LAGEBESCHREIBUNG

TK25	1322 - Eggebek	Bezugssystem	WGS84 / ETRS89, UTM 32

Rechtswert	Hochwert	Geländehöhe	ESP [m ü NHN]	Ansprechpartner vor Ort
32526994,76	6052027,67	75,30		Privat (77)

Landkreis	Gemeinde	Gemarkung	Flurstück
Schleswig-Flensburg	Langstedt	Langstedt; Flur 9	14

SITUATION AM STANDORT

Hydrogeologische Einheit			
GW-Flurabstand [m u GOK]	0,3 m (08.01.2015)	kf-Wert [m/s]	

vorhandene Grundwassermessstelle (Bezeichnung)			keine
Rechtswert	Hochwert	MP-Höhe [m ü GOK]	Geländehöhe [m ü NHN]
Ruhewasserspiegel [m u MP]		Datum:	

verhandene offene Wasserverläufe (Graben, Vorfluter, Gewässer, usw.) / Fließwege

Graben 85m südwestlich (Flurstück 14), 1,0m breit, 0,5m tief, GW-Stand ü Sohle 0,2m,
GW-Flurabstand 0,3m u GOK,
Graben stark bewachsen, Standwasser

Zuständigkeit / Eigentümer / betroffener Wasser- und Bodenverband

Wasser- und Bodenverband Bollingstedter Au

Abfluss Fließgewässer [l/s]		Datum:	

WASSERHALTUNG

Möglichkeit der Beseitigung von Niederschlagswasser und Abwässern aus Wasserhaltungsanlagen (dauerhaft und temporär; geeignete untergeordnete Gewässer zur Übergabe von Abwässern, Lage der möglichen Übergabepunkte bzw. Einleitstellen siehe Kartenausschnitt)

nur zur Einleitung von Oberflächenwasser geeignet,
Graben 85m südwestlich (Flurstück 14)

Wasserhaltungsanlage liegt in oder an oberirdischen Gewässern (Gewässer 1. Ordnung)

nein

Wasserhaltungsanlage liegt im Zuständigkeitsbereich von Wasser- und Bodenverbänden

Wasser- und Bodenverband Bollingstedter Au

Wasserhaltungsanlage liegt im Überschwemmungsgebiet (ja / nein)	nein
Wasserhaltungsanlage liegt in oder auf Deich (ja / nein)	nein

BEMERKUNGEN / BESONDERHEITEN

Vernässung auf Nebenflurstück
vor Querung Süderreihe

Pass für Maststandort	Mast-Nr.	Masttyp
	140	**T1-41,00**

FOTOS

Foto 1: geplanter Maststandort

Foto 2: Übergabepunkt; Graben; nur für Niederschlagswasser geeignet

Pass für Maststandort	Mast-Nr.	Masttyp
	140	**T1-41,00**

KARTENAUSSCHNITT