

Pass für Maststandort		Mast-Nr.	Masttyp
		25	T1-47,00
LAGEBESCHREIBUNG			
TK25	1624 - Rendsburg	Bezugssystem	WGS84 / ETRS89, UTM 32
Rechtswert	Hochwert	Geländehöhe ESP [m ü NHN]	Ansprechpartner vor Ort
32546699,6	6021645,5	72,21	Privat (216)
Landkreis	Gemeinde	Gemarkung	Flurstück
Rendsburg-Eckernförde	Borgstedt	Lehmbek; Flur 4	35/9
SITUATION AM STANDORT			
Hydrogeologische Einheit			
GW-Flurabstand [m u GOK]	ca. 3 m	(20.01.2015)	kf-Wert [m/s]
vorhandene Grundwassermessstelle (Bezeichnung)			keine
Rechtswert	Hochwert	MP-Höhe [m ü GOK]	Geländehöhe [m ü NHN]
Ruhewasserspiegel [m u MP]		Datum:	
verhandene offene Wasserverläufe (Graben, Vorfluter, Gewässer, usw.) / Fließwege			
Graben (Flurstück 54/13) ca. 20 m nordöstlich -- 3 m breit, 1,8 m tief; Flurabstand ca. 0,6 -0,8 m uGOK; Abfluß nach Süden, Fließgeschwindigkeit 0,5 m/s			
Straßenrandgraben ca. 200 m nordwestlich -- 3 m breit, 1 m tief, trocken, verkrautet			
Zuständigkeit / Eigentümer / betroffener Wasser- und Bodenverband			
Wasser- und Bodenverband Wittensee-Exbek			
Abfluss Fließgewässer [l/s]	91,4 l/s	Datum:	21.01.2015
WASSERHALTUNG			
Möglichkeit der Beseitigung von Niederschlagswasser und Abwässern aus Wasserhaltungsanlagen (dauerhaft und temporär; geeignete untergeordnete Gewässer zur Übergabe von Abwässern, Lage der möglichen Übergabepunkte bzw. Einleitstellen siehe Kartenausschnitt)			
Graben (Flurstück 54/13) ca. 20 m nordöstlich			
Wasserhaltungsanlage liegt in oder an oberirdischen Gewässern (Gewässer 1. Ordnung)			
nein			
Wasserhaltungsanlage liegt im Zuständigkeitsbereich von Wasser- und Bodenverbänden			
Wasser- und Bodenverband Wittensee-Exbek			
Wasserhaltungsanlage liegt im Überschwemmungsgebiet (ja / nein)			nein
Wasserhaltungsanlage liegt in oder auf Deich (ja / nein)			nein
BEMERKUNGEN / BESONDERHEITEN			
z.T. starke Vernässung des Flurstückes/Fläche am Gewässer geplanter Standort auf Anhöhe			

Pass für Maststandort	Mast-Nr.	Masttyp
	25	T1-47,00

FOTOS

Foto 1: geplanter Standort



Foto 2: Graben (Flurstück 54/13) nordwestlich Standort



Foto 3: Graben (Flurstück 54/13) nordöstlich Standort

Pass für Maststandort	Mast-Nr.	Masttyp
	25	T1-47,00

KARTENAUSSCHNITT

