

<b>Pass für Maststandort</b>		Mast-Nr.	Masttyp
		<b>2</b>	<b>WE160-42,00</b>
<b>LAGEBESCHREIBUNG</b>			
TK25	1724 - Bokelholm	Bezugssystem	WGS84 / ETRS89, UTM 32
Rechtswert	Hochwert	Geländehöhe ESP [m ü NHN]	Ansprechpartner vor Ort
32547699,2	6016084,5	69,60	Privat (301)
Landkreis	Gemeinde	Gemarkung	Flurstück
Rendsburg-Eckernförde	Schülldorf	Osterrönfeld; Flur 6	71
<b>SITUATION AM STANDORT</b>			
Hydrogeologische Einheit			
GW-Flurabstand [m u GOK]	1,0 m	(13.01.2015)	kf-Wert [m/s]
vorhandene Grundwassermessstelle (Bezeichnung)		nein	
Rechtswert	Hochwert	MP-Höhe [m ü GOK]	Geländehöhe [m ü NHN]
Ruhewasserspiegel [m u MP]			Datum:
verhandene offene Wasserverläufe (Graben, Vorfluter, Gewässer, usw.) / Fließwege			
Graben (Flurstück 58/2) ca. 20 m östlich -- 4 m breit, 1,8 m tief; Flurabstand 1 m uGOK; kein Fließen erkennbar			
Graben ca. 50m südlich am Weg -- ca. 1,5 m breit, 0,2 m tief; trocken; zugewachsen/stark verkrautet			
Zuständigkeit / Eigentümer / betroffener Wasser- und Bodenverband			
Wasser- und Bodenverband Linnbek			
Abfluss Fließgewässer [l/s]	9 l/s (Graben Flurstück 58/2)	Datum:	20.01.2015
<b>WASSERHALTUNG</b>			
Möglichkeit der Beseitigung von Niederschlagswasser und Abwässern aus Wasserhaltungsanlagen (dauerhaft und temporär; geeignete untergeordnete Gewässer zur Übergabe von Abwässern, Lage der möglichen Übergabepunkte bzw. Einleitstellen siehe Kartenausschnitt)			
Graben (Flurstück 58/2) ca. 20 m östlich			
Wasserhaltungsanlage liegt in oder an oberirdischen Gewässern (Gewässer 1. Ordnung)			
nein			
Wasserhaltungsanlage liegt im Zuständigkeitsbereich von Wasser- und Bodenverbänden			
Wasser- und Bodenverband Linnbek			
Wasserhaltungsanlage liegt im Überschwemmungsgebiet (ja / nein)		nein	
Wasserhaltungsanlage liegt in oder auf Deich (ja / nein)		nein	
<b>BEMERKUNGEN / BESONDERHEITEN</b>			
Vernässung durch Regen bei der Begehung			

<b>Pass für Maststandort</b>	Mast-Nr.	Masttyp
	<b>2</b>	<b>WE160-42,00</b>

**FOTOS**

Foto 1: geplanter Standort



Foto 2: Graben ca. 20 m östlich



Foto 3: Graben und Weg südlich

Pass für Maststandort	Mast-Nr.	Masttyp
	2	WE160-42,00

**KARTENAUSSCHNITT**

