

Pass für Maststandort		Mast-Nr.	Masttyp
		3	WA120-42,00
LAGEBESCHREIBUNG			
TK25	1724 - Bokelholm	Bezugssystem	WGS84 / ETRS89, UTM 32
Rechtswert	Hochwert	Geländehöhe ESP [m ü NHN]	Ansprechpartner vor Ort
32547761,7	6016202,0	69,39	Privat (186)
Landkreis	Gemeinde	Gemarkung	Flurstück
Rendsburg-Eckernförde	Schülldorf	Schülldorf; Flur 12	63/1
SITUATION AM STANDORT			
Hydrogeologische Einheit			
GW-Flurabstand [m u GOK]	ca. 0,8 m	(13.01.2015)	kf-Wert [m/s]
vorhandene Grundwassermessstelle (Bezeichnung)		nein	
Rechtswert	Hochwert	MP-Höhe [m ü GOK]	Geländehöhe [m ü NHN]
Ruhewasserspiegel [m u MP]			Datum:
verhandene offene Wasserverläufe (Graben, Vorfluter, Gewässer, usw.) / Fließwege			
Graben (Flurstück 126/76) ca. 50 m nordwestl. -- 3,5 m breit, 1,8 m tief; Flurabstand 0,8 m uGOK; kein Fließen erkennbar			
Graben ca. 10 m westlich -- ca. 1,3 m breit, 1 m tief; stark verkrautet; Abfluß nach Norden zu Graben (Flurstück 126/76)			
Graben südöstlich am Weg -- ca. 1,2 m breit, 0,2-0,3 m tief; trocken; zugewachsen/stark verkrautet			
Zuständigkeit / Eigentümer / betroffener Wasser- und Bodenverband			
Wasser- und Bodenverband Linnbek			
Abfluss Fließgewässer [l/s]	9 l/s	Datum:	13.01.2015
WASSERHALTUNG			
Möglichkeit der Beseitigung von Niederschlagswasser und Abwässern aus Wasserhaltungsanlagen (dauerhaft und temporär; geeignete untergeordnete Gewässer zur Übergabe von Abwässern, Lage der möglichen Übergabepunkte bzw. Einleitstellen siehe Kartenausschnitt)			
Graben westlich (nur für Niederschlagswasser geeignet)			
Graben (Flurstück 126/76) ca. 50 m nordwestlich			
Wasserhaltungsanlage liegt in oder an oberirdischen Gewässern (Gewässer 1. Ordnung)			
nein			
Wasserhaltungsanlage liegt im Zuständigkeitsbereich von Wasser- und Bodenverbänden			
Wasser- und Bodenverband Linnbek			
Wasserhaltungsanlage liegt im Überschwemmungsgebiet (ja / nein)			nein
Wasserhaltungsanlage liegt in oder auf Deich (ja / nein)			nein
BEMERKUNGEN / BESONDERHEITEN			
im nördlichen Bereich des Flurstückes sehr starke Vernässung durch Regen bei der Begehung			

Pass für Maststandort	Mast-Nr.	Masttyp
	3	WA120-42,00

FOTOS



Foto 1: geplanter Standort



Foto 2: Graben westlich



Foto 3: Graben nordwestlich

Pass für Maststandort	Mast-Nr.	Masttyp
	3	WA120-42,00

KARTENAUSSCHNITT

