| 168 | -502.30- | 169 | -478.54- | 170 |
|---|---|---|---|---|
| WA120-42.00 | | T2-47.00 | | T2-41.00 |
| /DA | ES/LWL mit Vogelschutzmarkern | VK | ES/LWL mit Vogelschutzmarkern | VK/ |







| Mast Nr.168 | Mast Nr.169+170 |
|---|---|

Flur 5
Gmkg. Barderup
Gemeinde Oeversee

Flur 6
Gmkg. Haurup
Gemeinde Handewitt



Anlage 6.1
Blatt 59/65

# 380-kV-Ltg. Audorf - Flensburg Nr. 324

# Längenprofil

Neuplanung

Mast Nr.168 - Mast Nr. 170

| Maßstab | der Längen | 1 : 2000 |
|---|---|---|
| | der Höhen | 1 : 200 |

| | |
|---|---|
| DIN VDE-Bestimmung | : DIN EN 50341-3-4: 01/2011 (Eiszone 2, Windzone 3) |
| Masttyp | : D-2-D-2013.4 |
| Beseilung Leiterseil | : 2x3x4 565-AL1/72-ST1A, MZS=46,0N/mm² |
| Erdseil | : |
| Luftkabel/ sonstige Belegung | : 2x LWL äquivalent zu 264-AL1/34-ST1A, dhgl. zu LS |
| Kettenlänge | : 380-kV: DA = 6.50m (3000N); VK = 4.70m (1850N) |
| Seitliche Überhöhung | : 14.5 m rechts — · — · — oder links — — — — aufgenommen |

## Planfeststellungsunterlage

Aufgestellt
Bayreuth,
TenneT TSO GmbH

12.12.2014

i.V. i.A. Dr.

eqos Energie Deutschland GmbH
Wolfentalstraße 29
D-88400 Biberach
Leitungsplanung

| Maßstab | Einheit |
|---|---|
| 1 : 2000 | Meter |

| | Datum | Name |
|---|---|---|
| Bearb. | 01.12.2014 | poka |
| Gepr. | 05.12.2014 | lp / neal |
| Norm | DIN EN 50341-3-4: 01/2011 | |
| Fachbereich TL | | |

| Zust. | Änderung | Datum | Name | Urspr.: |
|---|---|---|---|---|