

Bauwerksnummer	Abschnitt	Bauwerksart	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer oder Unterhaltungspflichtiger	Vorgesehene Regelung	Darstellung
1	2	3	4	5	6
1	Leitung Nr. 324: UW Audorf POR - UW Handewitt POR	Hochspannungs- freileitung	a) - b) TenneT TSO GmbH	Errichtung der 380-kV-Leitung Audorf - Flensburg/Handewitt, Mast POR - Mast POR, 110-kV-Mitnahme Nr.102 Mast 005 - Mast 017, 110-kV-Mitnahme Nr.102 Mast 026 - Mast 063, 110-kV-Mitnahme Nr.107 Mast 177 - Mast 179	
2	Leitung Nr. 205: UW Audorf POR - UW Flensburg POR	Hochspannungs- freileitung	a) TenneT TSO GmbH b) -	Rückbau der 220-kV-Leitung Audorf - Flensburg, Mast POR - Mast 002; Mast 004 - Mast 014; Mast 022 - Mast POR Mast 003 bleibt bestehen - weitere Nutzung durch SH Netz AG Mast 015-021 bleibt bestehen - Rückbau der 220-kV-Systeme, Nutzung der freien Systeme durch SH Netz AG	
3	Leitung Nr. 305: Mast POR - Mast 004	Hochspannungs- freileitung	a) - b) TenneT TSO GmbH	Neubau der 380-kV-Leitung Audorf - Jardelund, Mast POR - Mast 002a; dadurch Änderung des Abspannabschnitt Mast 002a - Mast 004	
4	Leitung Nr. 305: Mast POR - Mast 002	Hochspannungs- freileitung	a) TenneT TSO GmbH b) -	Rückbau der 380-kV-Leitung Audorf - Jardelund, Mast POR - Mast 002; dadurch Änderung des Abspannabschnitt Mast 002 - Mast 004	
5	Leitung Nr. 207: Mast POR - Mast 004	Freileitungs- provisorium	a) - b) TenneT TSO GmbH	provisorische Verlegung der 220-kV-Leitung Audorf - Kiel/S., Mast POR - Mast 004, bauzeitl. Freileitungsprovisorium während der Errichtung der Leitung Nr. 305 und Nr. 324	
6	Leitung Nr. 105: Mast 116 - Mast POR	Freileitungs- provisorium / Baueinsatzkabel	a) - b) SH Netz AG	provisorische Verlegung der 110-kV-Leitung Brachenfeld - Audorf, Mast 116 - Mast POR, bauzeitl. Freileitungsprovisorium sowie teilweise Baueinsatzverkabelung während der Errichtung der Leitung Nr. 305 und Nr. 324	
7	Leitung Nr. 305: Mast POR - Mast 004	Freileitungs- provisorium	a) - b) TenneT TSO GmbH	provisorische Verlegung der 380-kV-Leitung Audorf - Jardelund, Mast POR - Mast 005, bauzeitl. Freileitungsprovisorium während der Errichtung der Leitung Nr. 305 Mast POR - Mast 002a	
8	Leitung Nr. 102: Mast 003(205) - Mast 005 (324)	Hochspannungs- freileitung	a) TenneT TSO GmbH / SH Netz AG b) SH Netz AG	Neubau der 110-kV-Leitung Audorf - Husum, Mast 001 - Mast 003, Anschluss an den bestehenden Mast 003 der Leitung Nr. 205 und den neu zu errichtenden Mast 005 der Leitung Nr. 324	

Bauwerksnummer	Abschnitt	Bauwerksart	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer oder Unterhaltungspflichtiger	Vorgesehene Regelung	Darstellung
1	2	3	4	5	6
9	Leitung Nr. 101: Mast 003	Hochspannungs- freileitung	a) SH Netz AG b) SH Netz AG	110-kV-Leitung Audorf - Schuby, Mast 003, Erhöhung Mast 003 um 4m um Kreuzung mit der neu zu errichtenden 110-kV-Leitung Audorf - Husum Nr 102 zwischen Mast 002 - Mast 003	
10	Leitung Nr. BL579: Mast 076 - Mast 091	Hochspannungs- freileitung	a) - b) DB Energie	Neubau der 110-kV-Bahnstromleitung Neumünster - Jübek, Mast 076 - Mast 091, Mast 077a - Mast 081a Neubau, Mast 016a (101) Gemeinschaftsmast mit der SH Netz AG, Mast 017(101) - Mast 024(101) <b>Neubau</b> , Mast 090a Neubau, Anschluss an die bestehenden Mast 076 und Mast 091	
11	Leitung Nr. BL579: Mast 076 - Mast 091	Hochspannungs- freileitung	a) DB Energie b) -	Rückbau der 110-kV-Bahnstromleitung Neumünster - Jübek, Mast 076 - Mast 091, Mast 076 und Mast 091 bleiben bestehen für neuen Anschluss	
12	Leitung Nr. 101: Mast 015 - Mast 014a(205)	Hochspannungs- freileitung	a) SH Netz AG b) SH Netz AG / DB Energie	Umbau der 110-kV-Leitung Audorf - Schuby, Mast 015 - Mast 014a(205), Neubau Gemeinschaftsmast 016a(101) - SH Netz AG; DB Energie, Neubau Mast 014a(205) mit Anschluss der Leitung Nr.101	
13	Leitung Nr. 101: Mast 016 - Mast 026	Hochspannungs- freileitung	a) SH Netz AG b) -	Rückbau der 110-kV-Leitung Audorf - Schuby, Mast 016 - Mast 026	
14	Leitung Nr. 102: Mast 017(324) - Mast 014a(205)	Hochspannungs- freileitung	a) - b) SH Netz AG	Rückgabe der 110-kV-Leitung Audorf - Husum von Mast 017(324) auf Mast 014a(205)	
15	Leitung Nr. 101 / Nr. 102: Mast 14a(205) - Mast 022a(205)	Hochspannungs- freileitung	a) TenneT TSO GmbH / SH Netz AG b) SH Netz AG	Umbau der bestehenden 220-/110-kV-Gemeinschaftsleitung (Nr.205, Nr.102) auf eine 4- systemige 110-kV-Leitung (Nr.101, Nr.102), Mast 014a(205) - Mast 022a(205), Neubau Mast 014a(205) Abzweigmast, Neubau Mast 022a(205) Abzweigmast	
16	Leitung Nr. 205: Mast 011 - Mast 015	Freileitungs- provisorium	a) - b) TenneT TSO GmbH	provisorische Verlegung der 220-kV-Leitung Audorf - Flensburg, Mast 011 - Mast 015, bauzeitl. Freileitungsprovisorium während der Bauphase für Mast 017(324) und Mast 014a(205)	

Bauwerksnummer	Abschnitt	Bauwerksart	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer oder Unterhaltungspflichtiger	Vorgesehene Regelung	Darstellung
1	2	3	4	5	6
17	Leitung Nr. 102: Mast 011(205) - Mast 012(205)	Freileitungs- provisorium	a) - b) SH Netz AG	provisorische Verlegung der 110-kV-Leitung Audorf - Husum, Mast 011(205) - Mast 012(205), bauzeitl. einsystemige Verlegung der Leitung Nr.102 auf das Gestänge der Leitung Nr.101 während der Bauphase für Mast 017(324) und Mast 014a(205) - Nutzung nur eines Systems der Leitung Nr. 101 während dieser Zeit	
18	Leitung Nr. 305: Mast 013 - Mast 016	Freileitungs- provisorium	a) - b) TenneT TSO GmbH	provisorische Verlegung der 380-kV-Leitung Audorf - Jardelund, Mast 013 - Mast 016, bauzeitl. Freileitungsprovisorium während der Errichtung der Leitung Nr. 324 Mast 016 - Mast 018	
19	Leitung Nr. BL579: Mast 080a - Mast 084	Freileitungs- provisorium	a) - b) DB Energie	provisorische Verlegung der 110-kV-Bahnstromleitung Neumünster - Jübek, Mast 080a - Mast 084, bauzeitl. Freileitungsprovisorium während der Errichtung der Leitung Nr.324	
20	Leitung Nr. BL579: Mast 081a - Mast 017(101)	Freileitungs- provisorium	a) - b) DB Energie	provisorische Verlegung der 110-kV-Bahnstromleitung Neumünster - Jübek, Mast 081a - Mast 017(101), bauzeitl. Freileitungsprovisorium während der Errichtung des Mast 016a(101)	
21	Leitung Nr. 102: Mast 022a(205) - Mast 026(324)	Hochspannungs- freileitung	a) - b) SH Netz AG	Anschluss der 110-kV-Leitung Audorf - Husum, Mast 022a(205) - Mast 026(324),	
22	Leitung Nr. 101: Mast 022a(205) - Mast 027	Hochspannungs- freileitung	a) - b) SH Netz AG	Neubau der 110-kV-Leitung Audorf - Schuby, Mast 022a(205) - Mast 027, Neubau Mast 025a, Neubau Mast 026a, Einbindung in die bestehende Leitung zwischen Mast 026(alt) und Mast 027	
23	Leitung Nr. BL579 / Nr 101: Mast 024(101) - Mast 093(579) / Mast 027(101)	Freileitungs- provisorium	a) - b) DB Energie / SH Netz AG	provisorische Verlegung der 110-kV-Bahnstromleitung Neumünster - Jübek und der 110-kV-Leitung Audorf - Schuby, Mast 024(101) - Mast 093(579) / Mast 027(101), bauzeitl. einsystemige Verlegung der Bahnstromleitung Nr.579 und der Leitung Nr.101 während der Bauphase für Mast 090a(579) und Mast 026a(101) - Nutzung nur eines Systems der Bahnstromleitung Nr.579 und der Leitung Nr.101 während dieser Zeit	
24	Leitung Nr. 205: Mast 021 - Mast 023	Freileitungs- provisorium	a) - b) TenneT TSO GmbH	provisorische Verlegung der 220-kV-Leitung Audorf - Flensburg, Mast 021 - Mast 023, bauzeitl. Freileitungsprovisorium während der Bauphase für Mast 022a(205)	

Bauwerksnummer	Abschnitt	Bauwerksart	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer oder Unterhaltungspflichtiger	Vorgesehene Regelung	Darstellung
1	2	3	4	5	6
25	Leitung Nr. 102A: Mast 039(324) - Mast 002	Hochspannungsfreileitung	a) - b) SH Netz AG	Neuanbindung der 110-kV-Leitung Abzweig Rendsburg/Nord, Mast 039(324), neue Verbindung zwischen dem Abzweigmast 039(324) und dem Mast 002	
26	Leitung Nr. 102A: Mast 039(324) - Mast 002	Hochspannungsfreileitung	a) SH Netz AG b) -	Rückbau der 110-kV-Leitung Abzweig Rendsburg/Nord, Mast 001, durch den Rückbau der Leitung Nr.205 und dem Neubau der Leitung Nr.324 wird der Mast 001 zurückgebaut	
27	Leitung Nr. 102A: Mast 035(205) - Mast 002	Freileitungsprovisorium	a) - b) SH Netz AG	provisorische Verlegung der 110-kV-Leitung Abzweig Rendsburg/Nord, Mast 035(205) - Mast 002, bauzeitl. Freileitungsprovisorium während der Bauphase für Mast 039(324)	
28	Leitung Nr. 205: Mast 055(205) / 059(324) - Mast 060(205)	Freileitungsprovisorium	a) - b) TenneT TSO GmbH	provisorische Verlegung der 220-kV-Leitung Audorf - Flensburg, Mast 055(205) / 059(324) - Mast 060(205), bauzeitl. Freileitungsprovisorium während der Bauphase für den Leitungsabschnitt der Leitung Nr.324 von Mast 060 - Mast 063	
29	Leitung Nr. 102: Mast 063(324) - Mast 060(102)	Hochspannungsfreileitung	a) - b) SH Netz AG	Neubau der 110-kV-Leitung Audorf - Husum, Mast 063(324) - Mast 060, Rückgabe der Mitnahme der Leitung Nr.324 auf die Leitung Nr.102, Neubau Mast 059a und Neuanbindung des Masten an den Mast Nr.063(324) und an den Mast 060	
30	Leitung Nr. 102: Mast 058(205) - Mast 060(102)	Hochspannungsfreileitung	a) SH Netz AG b) -	Rückbau der 110-kV-Leitung Audorf - Husum, Mast 058(205) - Mast 060	
31	Leitung Nr. 102: Mast 055(205) / 059(324) - Mast 060(102)	Freileitungsprovisorium	a) - b) SH Netz AG	provisorische Verlegung der 110-kV-Leitung Audorf - Husum, Mast 055(205) / 059(324) - Mast 060(102), bauzeitl. Freileitungsprovisorium während der Bauphase für den Leitungsabschnitt der Leitung Nr.324 von Mast 060 - Mast 063 und dem Anschluss der Leitung Nr.102 an die Leitung Nr.324 zwischen Mast 063(324) und Mast 059a(102)	
32	Leitung Nr. 305: Mast 062 - Mast 070	Hochspannungsfreileitung	a) - b) TenneT TSO GmbH	Neubau der 380-kV-Leitung Audorf - Jardelund, Mast 063a - Mast 069a; Anbindung des neuen Abschnittes an den Mast 062 und Mast 070 der Leitung Nr.305	

Bauwerksnummer	Abschnitt	Bauwerksart	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer oder Unterhaltungspflichtiger	Vorgesehene Regelung	Darstellung
1	2	3	4	5	6
33	Leitung Nr. 305: Mast 062 - Mast 070	Hochspannungs- freileitung	a) TenneT TSO GmbH b) -	Rückbau der 380-kV-Leitung Audorf - Jardelund, Mast 063 - Mast 069	
34	Leitung Nr. 305: Mast 062 - Mast 065	Freileitungs- provisorium	a) - b) TenneT TSO GmbH	provisorische Verlegung der 380-kV-Leitung Audorf - Jardelund, Mast 062 - Mast 065, bauzeitl. Freileitungsprovisorium während der Bauphase für Mast 063a und dem Neubau der Leitung Nr.324, Mast 070 - Mast 071	
35	Leitung Nr. 205: Mast 065 - Mast 067	Freileitungs- provisorium	a) - b) TenneT TSO GmbH	provisorische Verlegung der 220-kV-Leitung Audorf - Flensburg, Mast 065 - Mast 067, bauzeitl. Freileitungsprovisorium während der Bauphase für den Neubau der Leitung Nr.324, Mast 070 - Mast 071	
36	Leitung Nr. 305: Mast 067 - Mast 070	Freileitungs- provisorium	a) - b) TenneT TSO GmbH	provisorische Verlegung der 380-kV-Leitung Audorf - Jardelund, Mast 067 - Mast 070, bauzeitl. Freileitungsprovisorium während der Bauphase für Mast 069a und dem Neubau der Leitung Nr.324, Mast 077 - Mast 078	
37	Leitung Nr. 205: Mast 071 - Mast 074	Freileitungs- provisorium	a) - b) TenneT TSO GmbH	provisorische Verlegung der 220-kV-Leitung Audorf - Flensburg, Mast 071 - Mast 074, bauzeitl. Freileitungsprovisorium während der Bauphase für den Neubau der Leitung Nr.324, Mast 077 - Mast 078	
38	Leitung Nr. 205: Mast 082 - Mast 085	Freileitungs- provisorium	a) - b) TenneT TSO GmbH	provisorische Verlegung der 220-kV-Leitung Audorf - Flensburg, Mast 082 - Mast 085, bauzeitl. Freileitungsprovisorium während der Bauphase für den Neubau der Leitung Nr.324, Mast 088 - Mast 091	
39	Leitung Nr. 305: Mast 090 - Mast 093	Freileitungs- provisorium	a) - b) TenneT TSO GmbH	provisorische Verlegung der 380-kV-Leitung Audorf - Jardelund, Mast 090 - Mast 093, bauzeitl. Freileitungsprovisorium während der Bauphase für den Neubau der Leitung Nr.324, Mast 102 - Mast 103	
40	Leitung Nr. 305: Mast 096 - Mast 101	Hochspannungs- freileitung	a) - b) TenneT TSO GmbH	Neubau der 380-kV-Leitung Audorf - Jardelund, Mast 097a - Mast 100a; Anbindung des neuen Abschnittes an den Mast 096 und Mast 101 der Leitung Nr.305	

Bauwerks- nummer	Abschnitt	Bauwerksart	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer oder Unterhaltungspflichtiger	Vorgesehene Regelung	Darstellung
1	2	3	4	5	6
41	Leitung Nr. 305: Mast 096 - Mast 101	Hochspannungs- freileitung	a) TenneT TSO GmbH b) -	Rückbau der 380-kV-Leitung Audorf - Jardelund, Mast 097 - Mast 100	
42	Leitung Nr. 305: Mast 096 - Mast 098	Freileitungs- provisorium	a) - b) TenneT TSO GmbH	provisorische Verlegung der 380-kV-Leitung Audorf - Jardelund, Mast 096 - Mast 098, bauzeitl. Freileitungsprovisorium während der Bauphase für den Neubau des Masten 097a	
43	Leitung Nr. 305: Mast 099 - Mast 101	Freileitungs- provisorium	a) - b) TenneT TSO GmbH	provisorische Verlegung der 380-kV-Leitung Audorf - Jardelund, Mast 099 - Mast 101, bauzeitl. Freileitungsprovisorium während der Bauphase für den Neubau des Masten 100a	
44	Leitung Nr. 305: Mast 106 - Mast 107	Freileitungs- provisorium	a) - b) TenneT TSO GmbH	provisorische Verlegung der 380-kV-Leitung Audorf - Jardelund, Mast 106 - Mast 107, bauzeitl. Freileitungsprovisorium während der Bauphase für den Neubau der Leitung Nr.324, Mast 119 - Mast 120	
45	Leitung Nr. 106B: Mast 012 - Mast 013	Freileitungs- provisorium	a) - b) SH Netz AG, DB Energie	provisorische Verlegung der 110-kV-Leitung Abzweig Jübek, Mast 012 - Mast 013, bauzeitl. Freileitungsprovisorium während der Bauphase für den Neubau der Leitung Nr.324, Mast 120 - Mast 121	
46	Leitung Nr. 205: Mast 120 - Mast 124	Freileitungs- provisorium	a) - b) TenneT TSO GmbH	provisorische Verlegung der 220-kV-Leitung Audorf - Flensburg, Mast 120 - Mast 124, bauzeitl. Freileitungsprovisorium während der Bauphase für den Neubau der Leitung Nr.324, Mast 127 - Mast 130	
47	Leitung Nr. 205: Mast 126 - Mast 128	Freileitungs- provisorium	a) - b) TenneT TSO GmbH	provisorische Verlegung der 220-kV-Leitung Audorf - Flensburg, Mast 126 - Mast 128, bauzeitl. Freileitungsprovisorium während der Bauphase für den Neubau der Leitung Nr.324, Mast 133 - Mast 135	
48	Leitung Nr. 305: Mast 146 - Mast 147	Freileitungs- provisorium	a) - b) TenneT TSO GmbH	provisorische Verlegung der 380-kV-Leitung Audorf - Jardelund, Mast 146 - Mast 147, bauzeitl. Freileitungsprovisorium während der Bauphase für den Neubau der Leitung Nr.324, Mast 161 - Mast 162	

Bauwerksnummer	Abschnitt	Bauwerksart	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer oder Unterhaltungspflichtiger	Vorgesehene Regelung	Darstellung
1	2	3	4	5	6
49	Leitung Nr. 305: Mast 161 - Mast POR	Hochspannungs- freileitung	a) - b) TenneT TSO GmbH	Neubau der 380-kV-Leitung Audorf - Jardelund, Mast 162a - Mast POR; Anbindung an das UW Handewitt, der neue Abschnitt wird an den Mast 161 der Leitung Nr.305 angebunden, 110-kV-Mitnahme Nr.173X Mast 162a - Mast 163a	
50	Leitung Nr. 305: Mast POR - Mast 165b	Hochspannungs- freileitung	a) - b) TenneT TSO GmbH	Neubau der 380-kV-Leitung Audorf - Jardelund, Mast POR - Mast 165b; Anbindung an das UW Handewitt, der neue Abschnitt wird an den Mast 166 der Leitung Nr.305 angebunden	
51	Leitung Nr. 305: Mast 161 - Mast 166	Hochspannungs- freileitung	a) - b) TenneT TSO GmbH	Rückbau der 380-kV-Leitung Audorf - Jardelund, Mast 162 - Mast 165	
52	Leitung Nr. 324: Mast 004 - Mast 005	Schutzgerüst	a) - b) TenneT TSO GmbH	Schutzgerüst zum Seilzug über die Bahnlinie Kiel - Osterrönfeld	
53	Leitung Nr. 102: Mast 003 - Mast 005	Schutzgerüst	a) - b) TenneT TSO GmbH	Schutzgerüst zum Seilzug über die Bahnlinie Kiel - Osterrönfeld	
54	Leitung Nr. 324: Mast 007 - Mast 008	Schutzgerüst	a) - b) TenneT TSO GmbH	Schutzgerüst zum Seilzug über die BAB A7	
55	Leitung Nr. 324: Mast 010 - Mast 011	Schutzgerüst	a) - b) TenneT TSO GmbH	Schutzgerüst zum Seilzug über die BAB A210	
56	Leitung Nr. 205: Mast 006 - Mast 007	Schutzgerüst	a) - b) TenneT TSO GmbH	Schutzgerüst zum Seilzug über die BAB A210	
57	Leitung Nr. 205: Mast 012 - Mast 013	Schutzgerüst	a) - b) TenneT TSO GmbH	Schutzgerüst zum Seilzug über die BAB A7	

Bauwerksnummer	Abschnitt	Bauwerksart	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer oder Unterhaltungspflichtiger	Vorgesehene Regelung	Darstellung
1	2	3	4	5	6
58	Leitung Nr. 324: Mast 026 - Mast 027	Schutzgerüst	a) - b) TenneT TSO GmbH	Schutzgerüst zum Seilzug über die BAB A7, gilt auch für die Rückbauleitung Nr.205, Mast 022 - Mast 023	
59	Leitung Nr. 324: Mast 039 - Mast 040	Schutzgerüst	a) - b) TenneT TSO GmbH	Schutzgerüst zum Seilzug über die Bahnlinie Neumünster - Flensburg, gilt auch für die Rückbauleitung Nr.205, Mast 035 - Mast 036	
60	Leitung Nr. 324: Mast 120 - Mast 121	Schutzgerüst	a) - b) TenneT TSO GmbH	Schutzgerüst zum Seilzug über die Bahnlinie Neumünster - Flensburg	
61	Leitung Nr. 205: Mast 114 - Mast 115	Schutzgerüst	a) - b) TenneT TSO GmbH	Schutzgerüst zum Seilzug über die Bahnlinie Neumünster - Flensburg	
62	Leitung Nr. 205: Mast 145 - Mast 146	Schutzgerüst	a) - b) TenneT TSO GmbH	Schutzgerüst zum Seilzug über die Bahnlinie Neumünster - Flensburg	
63	Leitung Nr. 324: Mast 162 - Mast 163	Schutzgerüst	a) - b) TenneT TSO GmbH	Schutzgerüst zum Seilzug über die Bahnlinie Neumünster - Flensburg	
64	Leitung Nr. 101: Mast 26a	dauerhafte Verrohrung	a) - b) SH Netz AG	dauerhafte Verrohrung des bestehenden Grabens unter Mast 26a auf 9m Länge	
65	Leitung Nr. 205: Mast 060 - Mast 064	Freileitungs- provisorium	a) - b) TenneT TSO GmbH	provisorische Verlegung der 220-kV-Leitung Audorf - Flensburg, Mast 060 - Mast 064, bauzeitl. Freileitungsprovisorium während der Bauphase für den Neubau der Leitung Nr.324, Mast 064 - Mast 067	
66	Leitung Nr. 107: Mast 177(324) - Mast 006	Hochspannungs- freileitung	a) - b) SH Netz AG	Neubau der 110-kV-Leitung Flensburg - Weding, Mast 177(324) - Mast 006, Neubau Mast 004a, Neubau Mast 005 (standortgleich), Anschluss an den neu zu errichtenden Mast 177 der Leitung Nr. 324, Einbindung in die bestehende Leitung zwischen Mast 005 und Mast 006	

i.V. *D. Janasi* i.A. Dr. *B. K...*

Bauwerksnummer	Abschnitt	Bauwerksart	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer oder Unterhaltungspflichtiger	Vorgesehene Regelung	Darstellung
1	2	3	4	5	6
67	Leitung Nr. 107: UW Flensburg Portal - Mast 179(324)	Hochspannungs- freileitung	a) - b) SH Netz AG	Neubau der 110-kV-Leitung Flensburg - Weding, UW Flensburg Portal - Mast 179(324), Neubau Mast 001, Anschluss an den neu zu errichtenden Mast 179 der Leitung Nr. 324	
68	Leitung Nr. 173X: Mast 001 - Mast 162a(305)	Hochspannungs- freileitung	a) - b) SH Netz AG	Neubau der 110-kV-Leitung Flensburg - Weding, Mast 001 - Mast 162a(305), Neubau Mast 002, Neubau Mast 003, Einbindung in die bestehende Leitung 107 zwischen Mast 001 und Mast 002, Nutzung der alten Trasse, Anschluss an den neu zu errichtenden Mast 162a der Leitung Nr. 305	
69	Leitung Nr. 173X: Mast 163a(305) - UW Flensburg Portal	Hochspannungs- freileitung	a) - b) SH Netz AG	Neubau der 110-kV-Leitung Flensburg - Weding, Mast 163a - UW Flensburg Portal, Neubau Mast 004, Neubau Mast 005, Anschluss an den neu zu errichtenden Mast 163a der Leitung Nr. 305	
70	Leitung Nr. 107: Mast 002 - Mast 005	Hochspannungs- freileitung	a) - b) SH Netz AG	Rückbau der 110-kV-Leitung Flensburg - Weding, Mast 002 - Mast 005, Mast 002 wird für die Leitung Nr.173X neu errichtet, Mast 005 wird für die Leitung Nr.107 neu errichtet	
71		Schutzgerüst	a) - b) TenneT TSO GmbH	Schutzgerüst zum Seilzug über klassifizierte Straßen (<BAB) und befestigten Wegen	
72	Leitung Nr. 324: Mast 115, 127, 144, 155	baubedingte/ temporäre Verrohrung	a) - b) TenneT TSO GmbH	Baubedingte Grabenüberfahrt durch Metallplatten oder Holzbohlen erforderlich, ggf. temporäre Verrohrung (vgl LBP Maßnahmennr. V9 / Konflikt K-N5). Die Breite der Überfahrten ist auf das technisch erforderliche Mindestmaß zu begrenzen und beträgt in der Regel 5m, in Einzelfällen jedoch maximal 15m.	
73	Freileitungs- provisorium (BW 16) Leitung Nr. 205	Schutzgerüst	a) - b) TenneT TSO GmbH	Schutzgerüst zum Seilzug über die BAB A7	
74 - 86	Leitung Nr. 324 und 205: Durchlassbauwerke Nr. 1 bis 13 gemäß Anlage 3.5.4.1	baubedingte/ temporäre Verrohrung	a) - b) TenneT TSO GmbH	Baubedingte Überfahrt vorhandener Durchlässe innerhalb öffentlicher Wege durch Metallplatten oder Holzbohlen vorübergehend sichern. Die Breite der Überfahrten ist auf das technisch erforderliche Mindestmaß zu begrenzen und beträgt in der Regel 5m. Beeinträchtigungen von Eigentümern über das Wegefurstück hinaus können ausgeschlossen werden.	

i.V. *D. Janasi* i.A. Dr. *B. K...*

Bauwerksnummer	Abschnitt	Bauwerksart	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer oder Unterhaltungspflichtiger	Vorgesehene Regelung	Darstellung
1	2	3	4	5	6
87	Leitung Nr. 205: Mast 013 - Mast 018(324)	Freileitungs- provisorium	a) - b) TenneT TSO GmbH	provisorische Verlegung der 220-kV-Leitung Audorf - Flensburg, Mast 013 - Mast 018(324), bauzeitl. Freileitungsprovisorium während der Bauphase für den Neubau der Leitung Nr.101/102, Nord-Ostsee-Kanal	
88	Leitung Nr. 101: Mast 019 - Mast 020	Freileitungs- provisorium	a) - b) TenneT TSO GmbH	provisorische Verlegung der 110-kV-Leitung Audorf - Schuby, Mast 019 - Mast 020, bauzeitl. Freileitungsprovisorium während der Bauphase für den Neubau der Leitung Nr.101/579, Mast 016	
89	Leitung Nr. 101: Mast 022(205) - Mast 027	Freileitungs- provisorium	a) - b) TenneT TSO GmbH	provisorische Verlegung der 110-kV-Leitung Audorf - Schuby, Mast 022(205) - Mast 027, bauzeitl. Freileitungsprovisorium während der Bauphase für den Neubau der Leitung Nr.101, Mast 025a - Mast 26a	
90	Leitung Nr. 205: Mast 029(324) - Mast 026	Freileitungs- provisorium	a) - b) TenneT TSO GmbH	provisorische Verlegung der 220-kV-Leitung Audorf - Flensburg, Mast 029(324) - Mast 026, bauzeitl. Freileitungsprovisorium während der Bauphase für den Neubau der Leitung Nr.101/102, Nord-Ostsee-Kanal	
91	Leitung Nr. 205: Mast 118 - Mast 120	Freileitungs- provisorium	a) - b) TenneT TSO GmbH	provisorische Verlegung der 220-kV-Leitung Audorf - Flensburg, Mast 118 - Mast 120, bauzeitl. Freileitungsprovisorium während der Bauphase für den Neubau der Leitung Nr.324, Mast 125 - Mast 128	
92	Leitung Nr. 305: Mast 174	Zufahrt	a) - b) TenneT TSO GmbH	temporäre Anlegung einer neuen Zufahrt von der B200 (Flensburger Straße) zur Erreichbarkeit bzw. als Zuwegung zum geplanten Mast 174 - vgl. Wegekonzept Anlage 3, Liste Zufahrten Gesamt (Anl. 3.2.2), Zufahrt Z107 - der Ausbau erfolgt durch temporäre Ertüchtigung, auch mit Aufweitung (Trompete) im Bereich der Straßeneinmündung	