Pass für Maststandort	Mast-Nr.	Masttyp
	22a	**WE/Wadiff/WA100-24**

LAGEBESCHREIBUNG

TK25	1624 - Rendsburg	Bezugssystem	WGS84 / ETRS89, UTM 32

Rechtswert	Hochwert	Geländehöhe [m ü NHN]	Ansprechpartner vor Ort
32546475,9	6021728,2	11,40	Privat (216)

Landkreis	Gemeinde	Gemarkung	Flurstück
Rendsburg-Eckernförde	Borgstedt	Lehmbek, Flur 4	27/13+35/6

SITUATION AM STANDORT

Hydrogeologische Einheit			
GW-Flurabstand [m u GOK]	ca. 1 m (20.01.2015)	kf-Wert [m/s]	
vorhandene Grundwassermessstelle (Bezeichnung)		nein	
Rechtswert	Hochwert	MP-Höhe [m ü GOK]	Geländehöhe [m ü NHN]
Ruhewasserspiegel [m u MP]		Datum:	

verhandene offene Wasserverläufe (Graben, Vorfluter, Gewässer, usw.) / Fließwege

Graben (Flurstück 54/13) ca. 100 m östlich -- 3 m breit, 1,8 m tief; Flurabstand ca. 1 m uGOK; Abfluß nach Süden
Graben (Flurstücke 54/10 und 54/11) ca. 120 m nördlich -- 3 m breit, 2 m tief; Flurabstand 1 m uGOK
Abfluß nach Südosten, Fließgeschwindigkeit 0,33 m/s
Straßenrandgraben 30 m östlich -- 2,5 m breit, 0,8 m tief; trocken; verkrautet

Zuständigkeit / Eigentümer / betroffener Wasser- und Bodenverband

Wasser- und Bodenverband Wittensee-Exbek

Abfluss Fließgewässer [l/s]	91,4 l/s (Graben Flst. 54/13)	Datum:	21.01.2015

WASSERHALTUNG

Möglichkeit der Beseitigung von Niederschlagswasser und Abwässern aus Wasserhaltungsanlagen (dauerhaft und temporär; geeignete untergeordnete Gewässer zur Übergabe von Abwässern, Lage der möglichen Übergabepunkte bzw. Einleitstellen siehe Kartenausschnitt)

Graben (Flurstück 54/13) ca. 100 m östlich
Graben (Flurstücke 54/10 und 54/11) ca. 120 m nördlich

Wasserhaltungsanlage liegt in oder an oberirdischen Gewässern (Gewässer 1. Ordnung)

nein

Wasserhaltungsanlage liegt im Zuständigkeitsbereich von Wasser- und Bodenverbänden

Wasser- und Bodenverband Wittensee-Exbek

Wasserhaltungsanlage liegt im Überschwemmungsgebiet (ja / nein)	nein
Wasserhaltungsanlage liegt in oder auf Deich (ja / nein)	nein

BEMERKUNGEN / BESONDERHEITEN

leichte Vernässung bei der Begehung

Pass für Maststandort	Mast-Nr.	Masttyp
	22a	**WE/Wadiff/WA100-24**

FOTOS

Foto 1: geplanter Standort

Foto 2: Graben (Flurstück 54/13) ca. 100 m östlich

Foto 3: Graben (Flurstücke 54/10 und 54/11) ca. 120 m nördlich

Pass für Maststandort	Mast-Nr.	Masttyp
	22a	**WE/Wadiff/WA100-24**

KARTENAUSSCHNITT