

| | | | | |
|--|------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| Pass für Maststandort | | Mast-Nr. | Masttyp | |
| | | 26a | WA120-16 | |
| LAGEBESCHREIBUNG | | | | |
| TK25 | 1624 - Rendsburg | | Bezugssystem | WGS84 / ETRS89, UTM 32 |
| Rechtswert | Hochwert | Geländehöhe [m ü NHN] | | Ansprechpartner vor Ort |
| 32546368,4 | 6022010,6 | 7,90 | | Privat (473) |
| Landkreis | | Gemeinde | | Gemarkung |
| Rendsburg-Eckernförde | | Borgstedt | | Lehmbek, Flur 1 |
| | | | | Flurstück |
| | | | | 15/2; 18/5 |
| SITUATION AM STANDORT | | | | |
| Hydrogeologische Einheit | | | | |
| GW-Flurabstand [m u GOK] | | | | |
| 1,2 m | | (20.01.2015) | | kf-Wert [m/s] |
| vorhandene Grundwassermessstelle (Bezeichnung) | | | nein | |
| Rechtswert | Hochwert | MP-Höhe [m ü GOK] | Geländehöhe [m ü NHN] | |
| | | | | |
| Ruhewasserspiegel [m u MP] | | | Datum: | |
| | | | | |
| verhandene offene Wasserverläufe (Graben, Vorfluter, Gewässer, usw.) / Fließwege | | | | |
| Graben (zw. Flurstücken 15/2 und 18/5) direkt am Standort -- 3 m breit, 1,8 m tief; Flurabstand 1,2 m uGOK Abfluß nach Süden, Fließgeschwindigkeit 0,6 m/s | | | | |
| Graben ca. 40 m südwestlich -- 4 m breit, 2 m tief; Abfluß nach Südosten | | | | |
| Zuständigkeit / Eigentümer / betroffener Wasser- und Bodenverband | | | | |
| Wasser- und Bodenverband Wittensee-Exbek | | | | |
| Abfluss Fließgewässer [l/s] | | | | |
| 47,8 l/s (Graben Standort) | | Datum: | | 21.01.2015 |
| WASSERHALTUNG | | | | |
| Möglichkeit der Beseitigung von Niederschlagswasser und Abwässern aus Wasserhaltungsanlagen (dauerhaft und temporär; geeignete untergeordnete Gewässer zur Übergabe von Abwässern, Lage der möglichen Übergabepunkte bzw. Einleitstellen siehe Kartenausschnitt) | | | | |
| Graben (zw. Flurstücken 15/2 und 18/5) | | | | |
| Wasserhaltungsanlage liegt in oder an oberirdischen Gewässern (Gewässer 1. Ordnung) | | | | |
| nein | | | | |
| Wasserhaltungsanlage liegt im Zuständigkeitsbereich von Wasser- und Bodenverbänden | | | | |
| Wasser- und Bodenverband Wittensee-Exbek | | | | |
| Wasserhaltungsanlage liegt im Überschwemmungsgebiet (ja / nein) | | | | nein |
| Wasserhaltungsanlage liegt in oder auf Deich (ja / nein) | | | | nein |
| BEMERKUNGEN / BESONDERHEITEN | | | | |
| Vernässung der Fläche bei der Begehung | | | | |

| | | |
|------------------------------|------------|-----------------|
| Pass für Maststandort | Mast-Nr. | Masttyp |
| | 26a | WA120-16 |

FOTOS

Foto 1: geplanter Standort



Foto 2: Graben am Standort



Foto 3: Graben ca. 40 m südwestlich Standort

| | | |
|-----------------------|----------|----------|
| Pass für Maststandort | Mast-Nr. | Masttyp |
| | 26a | WA120-16 |

KARTENAUSSCHNITT

