

Pass für Maststandort		Mast-Nr.	Masttyp
		167	T1-41,00
LAGEBESCHREIBUNG			
TK25	1222 - Flensburg Süd	Bezugssystem	WGS84 / ETRS89, UTM 32
Rechtswert	Hochwert	Geländehöhe ESP [m ü NHN]	Ansprechpartner vor Ort
32524890,27	6061497,04	86,71	Privat (373)
Landkreis	Gemeinde	Gemarkung	Flurstück
Schleswig-Flensburg	Barderup	Oeversee; Flur 5	23
SITUATION AM STANDORT			
Hydrogeologische Einheit			
GW-Flurabstand [m u GOK]		kf-Wert [m/s]	
vorhandene Grundwassermessstelle (Bezeichnung)		keine	
Rechtswert	Hochwert	MP-Höhe [m ü GOK]	Geländehöhe [m ü NHN]
Ruhewasserspiegel [m u MP]		Datum:	
vorhandene offene Wasserverläufe (Graben, Vorfluter, Gewässer, usw.) / Fließwege			
Verbandsgraben zwischen Flurstück 23 und 2/1			
Zuständigkeit / Eigentümer / betroffener Wasser- und Bodenverband			
Oberverband:			
Eider-Treene-Verband			
Wasser- und Bodenverband:			
WBV Jerrisbek			
Abfluss Fließgewässer [l/s]		Datum:	08.01.2015
WASSERHALTUNG			
Möglichkeit der Beseitigung von Niederschlagswasser und Abwässern aus Wasserhaltungsanlagen (dauerhaft und temporär; geeignete untergeordnete Gewässer zur Übergabe von Abwässern, Lage der möglichen Übergabepunkte bzw. Einleitstellen siehe Kartenausschnitt)			
Einleitung von Niederschlagswasser und Abwässer in den Verbandsgraben möglich.			
Wasserhaltungsanlage liegt in oder an oberirdischen Gewässern (Gewässer 1. Ordnung)			
Wasserhaltungsanlage liegt im Zuständigkeitsbereich von Wasser- und Bodenverbänden			
Wasser- und Bodenverband:			
WBV Jerrisbek			
Wasserhaltungsanlage liegt im Überschwemmungsgebiet (ja / nein)			nein
Wasserhaltungsanlage liegt in oder auf Deich (ja / nein)			nein
BEMERKUNGEN / BESONDERHEITEN			
Abmaße Graben:			
Breite Sohle: ca.1,00m			
Breite Graben GOK: ca.3,00m			
Tiefe: ca.1,30m u GOK			
gemessener Wasserstand: 0,60m ü Sohle; Fließrichtung: Südwest; Zustand: geräumt			

Pass für Maststandort	Mast-Nr.	Masttyp
	167	T1-41,00

FOTOS

Bild 1: Maststandort; Blickrichtung: Nord



Bild 2: Übergabepunkt; Verbandsgraben; Blickrichtung: West

Pass für Maststandort	Mast-Nr.	Masttyp
	167	T1-41,00

KARTENAUSSCHNITT

