

Pass für Maststandort		Mast-Nr.	Masttyp	
		163a	WA100spez.-33,00	
LAGEBESCHREIBUNG				
TK25	1221 - Wallsbüll		Bezugssystem	WGS84 / ETRS89, UTM 32
Rechtswert	Hochwert	Geländehöhe [m ü NHN]	Ansprechpartner vor Ort	
32520571,14	6064016,89	30,50	Privat (41)	
Landkreis		Gemeinde	Gemarkung	Flurstück
Schleswig-Flensburg		Handewitt	Haurup Flur 1	40/2
SITUATION AM STANDORT				
Hydrogeologische Einheit				
GW-Flurabstand [m u GOK]		kf-Wert [m/s]		
vorhandene Grundwassermessstelle (Bezeichnung)			keine	
Rechtswert	Hochwert	MP-Höhe [m ü GOK]	Geländehöhe [m ü NHN]	
Ruhewasserspiegel [m u MP]		Datum:		
vorhandene offene Wasserverläufe (Graben, Vorfluter, Gewässer, usw.) / Fließwege				
keine offenen Wasserverläufe nahe Maststandort vorhanden				
Zuständigkeit / Eigentümer / betroffener Wasser- und Bodenverband				
ObERVERBAND:				
GuLV Bongsieler Kanal				
Wasser- und Bodenverband:				
WBV Rodau				
Abfluss Fließgewässer [l/s]		nicht ermittelbar	Datum:	20.01.2015
WASSERHALTUNG				
Möglichkeit der Beseitigung von Niederschlagswasser und Abwässern aus Wasserhaltungsanlagen (dauerhaft und temporär; geeignete untergeordnete Gewässer zur Übergabe von Abwässern, Lage der möglichen Übergabepunkte bzw. Einleitstellen siehe Kartenausschnitt)				
Keine Möglichkeit für Einleitung von Wasserhaltungsanlagen in untergeordnete Gewässer (Gräben) möglich. Niederschlagswasser sowie Abwässer müssen gesammelt und gesondert abgeführt werden.				
Wasserhaltungsanlage liegt in oder an oberirdischen Gewässern (Gewässer 1. Ordnung)				
Wasserhaltungsanlage liegt im Zuständigkeitsbereich von Wasser- und Bodenverbänden				
nein				
Wasserhaltungsanlage liegt im Überschwemmungsgebiet (ja / nein)				nein
Wasserhaltungsanlage liegt in oder auf Deich (ja / nein)				nein
BEMERKUNGEN / BESONDERHEITEN				

Pass für Maststandort	Mast-Nr.	Masttyp
	163a	WA100spez.-33,00

FOTOS

Bild 1: Maststandort; Blickrichtung: Nordwest



Bild 2: Maststandort, Übersicht; Blickrichtung: Nordwest

Pass für Maststandort	Mast-Nr.	Masttyp
	163a	WA100spez.-33,00

KARTENAUSSCHNITT

