

<b>Pass für Maststandort</b>		Mast-Nr.	Masttyp
		<b>63a</b>	<b>WA140-42,00</b>
<b>LAGEBESCHREIBUNG</b>			
TK25	1622 - Meggendorf	Bezugssystem	WGS84 / ETRS89, UTM 32
Rechtswert	Hochwert	Geländehöhe [m ü NHN]	Ansprechpartner vor Ort
32531054,2	6027643,8	11,10	Privat (183)
Landkreis	Gemeinde	Gemarkung	Flurstück
Schleswig-Flensburg	Klein Bennebek	Klein Bennebek; Flur 4	33
<b>SITUATION AM STANDORT</b>			
Hydrogeologische Einheit			
GW-Flurabstand [m u GOK]	ca. 0,9 m	(12.01.2015)	kf-Wert [m/s]
vorhandene Grundwassermessstelle (Bezeichnung)			keine
Rechtswert	Hochwert	MP-Höhe [m ü GOK]	Geländehöhe [m ü NHN]
Ruhewasserspiegel [m u MP]			Datum:
verhandene offene Wasserverläufe (Graben, Vorfluter, Gewässer, usw.) / Fließwege			
Graben (Flurstück 40) ca. 60 m nordwestlich, 3 m breit, 1,6 m tief; Flurabstand 0,9 m uGOK; Fließen nach Westen Straßenrandgraben ca. 450 m nordwestlich, 2 m breit, 1,2 m tief; Flurabstand 1 m uGOK; kein Fließen erkennbar			
Zuständigkeit / Eigentümer / betroffener Wasser- und Bodenverband			
Wasser- und Bodenverband Bennebek			
Abfluss Fließgewässer [l/s]	5 l/s (Graben Flurstück 40)	Datum:	21.01.2015
<b>WASSERHALTUNG</b>			
Möglichkeit der Beseitigung von Niederschlagswasser und Abwässern aus Wasserhaltungsanlagen (dauerhaft und temporär; geeignete untergeordnete Gewässer zur Übergabe von Abwässern, Lage der möglichen Übergabepunkte bzw. Einleitstellen siehe Kartenausschnitt)			
Graben (Flurstück 40) ca. 60 m nordwestlich			
Wasserhaltungsanlage liegt in oder an oberirdischen Gewässern (Gewässer 1. Ordnung)			
nein			
Wasserhaltungsanlage liegt im Zuständigkeitsbereich von Wasser- und Bodenverbänden			
Wasser- und Bodenverband Bennebek			
Wasserhaltungsanlage liegt im Überschwemmungsgebiet (ja / nein)			nein
Wasserhaltungsanlage liegt in oder auf Deich (ja / nein)			nein
<b>BEMERKUNGEN / BESONDERHEITEN</b>			
Vernässung des Flurstückes durch Regen bei der Begehung			

<b>Pass für Maststandort</b>	Mast-Nr.	Masttyp
	<b>63a</b>	<b>WA140-42,00</b>

**FOTOS**

Foto 1: geplanter Standort



Foto 2: Graben (Flurstück 40) ca. 60 m nordwestlich



Foto 3: Straßenrandgraben ca. 450 m nordwestlich

<b>Pass für Maststandort</b>	Mast-Nr.	Masttyp
	<b>63a</b>	<b>WA140-42,00</b>

**KARTENAUSSCHNITT**

