

Pass für Maststandort		Mast-Nr.	Masttyp	
		176	WA160-39,00	
LAGEBESCHREIBUNG				
TK25	1222 - Flensburg Süd	Bezugssystem	WGS84 / ETRS89, UTM 32	
Rechtswert	Hochwert	Geländehöhe ESP [m ü NHN]	Ansprechpartner vor Ort	
32521745,10	6063569,06	89,19	Privat (204)	
Landkreis	Gemeinde	Gemarkung	Flurstück	
Schleswig-Flensburg	Handewitt	Haurup	Flur 2	12/1
SITUATION AM STANDORT				
Hydrogeologische Einheit				
GW-Flurabstand [m u GOK]		kf-Wert [m/s]		
vorhandene Grundwassermessstelle (Bezeichnung)			keine	
Rechtswert	Hochwert	MP-Höhe [m ü GOK]	Geländehöhe [m ü NHN]	
Ruhewasserspiegel [m u MP]		Datum:		
vorhandene offene Wasserverläufe (Graben, Vorfluter, Gewässer, usw.) / Fließwege				
Straßenbegleitgraben als Entwässerungsgraben vorhanden.				
Zuständigkeit / Eigentümer / betroffener Wasser- und Bodenverband				
Oberverband:				
Eider-Treene-Verband				
Wasser- und Bodenverband:				
WBV Linnau				
Abfluss Fließgewässer [l/s]		nicht ermittelbar	Datum:	20.01.2015
WASSERHALTUNG				
Möglichkeit der Beseitigung von Niederschlagswasser und Abwässern aus Wasserhaltungsanlagen (dauerhaft und temporär; geeignete untergeordnete Gewässer zur Übergabe von Abwässern, Lage der möglichen Übergabepunkte bzw. Einleitstellen siehe Kartenausschnitt)				
Es besteht nur die Möglichkeit Niederschlagswasser in den Straßenbegleitgraben einzuleiten. Abwässer müssen gesammelt und gesondert abgeführt werden.				
Wasserhaltungsanlage liegt in oder an oberirdischen Gewässern (Gewässer 1. Ordnung)				
Wasserhaltungsanlage liegt im Zuständigkeitsbereich von Wasser- und Bodenverbänden				
nein				
Wasserhaltungsanlage liegt im Überschwemmungsgebiet (ja / nein)				nein
Wasserhaltungsanlage liegt in oder auf Deich (ja / nein)				nein
BEMERKUNGEN / BESONDERHEITEN				
Straßenentwässerungsgraben ist stark verkrautet. Für eine Einleitung von Niederschlagswasser sollte der Graben geräumt werden.				

Pass für Maststandort	Mast-Nr.	Masttyp
	176	WA160-39,00

FOTOS

Bild 1: Maststandort, Blickrichtung: Südost



Bild 2: Straßenentwässerungsgraben, Blickrichtung: Ost

KARTENAUSSCHNITT

Übergabepunkt:
L324 Mast 176
nur Niederschlagswasser

Übergabepunkt:
L324 Mast 175
Verbandsgraben

09.01.2015
Audorf-Flensburg
073 nb
Planung
Rueckbau
Geplante 380-kV-Freileitung
25 m
1:2.500

Übergabepunkt:
L324 Mast 175
Verbandsgraben

09.01.2015

Audorf-Flensburg

073 nb

Planung

 Rueckbau

 Geplante 380-kV-Freileitung



 25 m

1:2.500