

Pass für Maststandort		Mast-Nr.	Masttyp	
		78a	Tw31	
LAGEBESCHREIBUNG				
TK25	1624 - Rendsburg		Bezugssystem	WGS84 / ETRS89, UTM 32
Rechtswert	Hochwert	Geländehöhe [m ü NHN]		Ansprechpartner vor Ort
32548686,3	6018917,7	13,94		Privat (323)
Landkreis		Gemeinde	Gemarkung	Flurstück
Rendsburg-Eckernförde		Rade b. Rendsburg	Schacht Audorf, Flur 2	28/8
SITUATION AM STANDORT				
Hydrogeologische Einheit				
GW-Flurabstand [m u GOK]		(16.01.2015)	kf-Wert [m/s]	
vorhandene Grundwassermessstelle (Bezeichnung)			keine	
Rechtswert	Hochwert	MP-Höhe [m ü GOK]	Geländehöhe [m ü NHN]	
Ruhewasserspiegel [m u MP]		Datum:		
verhandene offene Wasserverläufe (Graben, Vorfluter, Gewässer, usw.) / Fließwege				
keine Gräben / Wasserläufe vorhanden				
flache Vertiefung (2 m breit, 0,3-0,4 m tief) ca. 150 m westlich an BAB 7, trocken, zugewachsen/stark verkrautet				
Zuständigkeit / Eigentümer / betroffener Wasser- und Bodenverband				
ohne Verband				
Abfluss Fließgewässer [l/s]		Datum:		
WASSERHALTUNG				
Möglichkeit der Beseitigung von Niederschlagswasser und Abwässern aus Wasserhaltungsanlagen (dauerhaft und temporär; geeignete untergeordnete Gewässer zur Übergabe von Abwässern, Lage der möglichen Übergabepunkte bzw. Einleitstellen siehe Kartenausschnitt)				
Wasserhaltungsanlage liegt in oder an oberirdischen Gewässern (Gewässer 1. Ordnung)				
nein				
Wasserhaltungsanlage liegt im Zuständigkeitsbereich von Wasser- und Bodenverbänden				
ohne Verband				
Wasserhaltungsanlage liegt im Überschwemmungsgebiet (ja / nein)				nein
Wasserhaltungsanlage liegt in oder auf Deich (ja / nein)				nein
BEMERKUNGEN / BESONDERHEITEN				
leichte Vernässung bei der Begehung				

Pass für Maststandort	Mast-Nr.	Masttyp
	78a	Tw31

FOTOS

Foto 1: geplanter Standort



Foto 2: "Knick" (Wall) nordöstlich Standort



Foto 3: Westlich an BAB 7

KARTENAUSSCHNITT

[illegible]