

Pass für Maststandort		Mast-Nr.	Masttyp	
		100	T1-44,00	
LAGEBESCHREIBUNG				
TK25	1522 - Hollingstedt		Bezugssystem	WGS84 / ETRS89, UTM 32
Rechtswert	Hochwert	Geländehöhe [m ü NHN]		Ansprechpartner vor Ort
32527559,18	6037293,05	16,48		Privat (339)
Landkreis		Gemeinde	Gemarkung	Flurstück
Schleswig-Flensburg		Ellingstedt	Ellingstedt Flur 4	39/1
SITUATION AM STANDORT				
Hydrogeologische Einheit				
GW-Flurabstand [m u GOK]		kf-Wert [m/s]		
vorhandene Grundwassermessstelle (Bezeichnung)			keine	
Rechtswert	Hochwert	MP-Höhe [m ü GOK]	Geländehöhe [m ü NHN]	
Ruhewasserspiegel [m u MP]		Datum:		
vorhandene offene Wasserverläufe (Graben, Vorfluter, Gewässer, usw.) / Fließwege				
Keine offenen Wasserläufe vorhanden.				
Zuständigkeit / Eigentümer / betroffener Wasser- und Bodenverband				
Oberverband:				
Eider-Treene-Verband				
Wasser- und Bodenverband:				
WBV Schuby-Silberstedt				
Abfluss Fließgewässer [l/s]		nicht ermittelbar		Datum: 08.01.2015
WASSERHALTUNG				
Möglichkeit der Beseitigung von Niederschlagswasser und Abwässern aus Wasserhaltungsanlagen (dauerhaft und temporär; geeignete untergeordnete Gewässer zur Übergabe von Abwässern, Lage der möglichen Übergabepunkte bzw. Einleitstellen siehe Kartenausschnitt)				
Keine Möglichkeit für Einleitung von Wasser in untergeordnete Gewässer (Gräben) möglich. Niederschlagswasser sowie Abwässer müssen gesammelt und gesondert abgeführt werden.				
Wasserhaltungsanlage liegt in oder an oberirdischen Gewässern (Gewässer 1. Ordnung)				
Wasserhaltungsanlage liegt im Zuständigkeitsbereich von Wasser- und Bodenverbänden				
Wasserhaltungsanlage liegt im Überschwemmungsgebiet (ja / nein)				
Wasserhaltungsanlage liegt in oder auf Deich (ja / nein)				nein
BEMERKUNGEN / BESONDERHEITEN				
Straßenentwässerungsgraben in feuchten Jahreszeiten für Einleitung von Wasser ungeeignet. Graben ist partiell durch Feldzufahrten zugeschüttet. Keine Verbindung mit einem Siel oder Vorfluter.				

Pass für Maststandort	Mast-Nr.	Masttyp
	100	T1-44,00

FOTOS

Bild 1: Maststandort



Bild 2: Straßenentwässerungsgraben

Pass für Maststandort	Mast-Nr.	Masttyp
	100	T1-44,00

KARTENAUSSCHNITT

